Montážní/elektro skupina 1
Montážní/elektro skupina 2/Natěrači

TR Slušovice – rekonstrukce transformovny - návrh harmonogramu montážních a stavebních prací

rok 20XX

	Stavební skupina 3	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc
	Stavební skupina 2	týden 1 týden 2 týden 3 týden 4	týden 5 týden 6 týden 7 týden 8	týden 9 týden 10 týden 11 týden 12	týden 13 týden 14 týden 15 týden 16	týden 17 týden 18 týden 19 týden 20	týden 21 týden 22 týden 23 týden 24	týden 25 týden 26 týden 27 týden 28	týden 29 týden 30 týden 31 týden 32	týden 33 týden 34 týden 35 týden 36	týden 37 týden 38 týden 39 týden 40	týden 41 týden 42 týden 43 týden 44	týden 45 týden 46 týden 47 týden 48
1	Smluvní náležitosti	x											
2	Přípravné práce	x											
3	Předání staveniště	x											
4	Zahájení stavby	x											
5	Zařízení staveniště		x										
6	Vytyčení inženýrských sítí		x										
7	Objednávky zařízení	x											
	SO01 - Vedení 110kV - venkovní												
	Vypnutí VS68 domluvit v předstihu s dispečinkem ČEZu												
	Vypnutí linek VS574-VS68 v délce max 1.den SO nebo NE												
	Vypnutí VN871 s pohotovostním časem												
	Vypnutí VN723 s pohotovostním časem												
	Vypnutí VN398 s pohotovostním časem												
	Vypnutí VN726 s pohotovostním časem												
	Vypnutí VN727 s pohotovostním časem												
	Provizorní propojení linek VS574-VS68 v rozpětí 10-9 montáž, demontáž přes zimu+ demontáž												
	Demontáž lan v rozpětí 10- SLU AEA01 současně musí být vypnuto VN871, VN72(												
	Montáž lan v rozpětí 10- SLU AEA01 současně musí být vypnuto VN871, VN72(												
	Demontáž lan v rozpětí 10- SLU AEA03 současně musí být vypnuto VN871, VN72(												
	Montáž lan v rozpětí 10- SLU AEA03 současně musí být vypnuto VN871, VN72(												
	SO10 - Vedení 22 kV - venkovní												
	Nátěry (provádějí při dlouhodobém vypnutí linek 22kV)												
	SO11 - Vedení 22 kV - kabelové												
	Vypnutí AJA01-VN731												
	Vypnutí AJA02-rezerva												
	Vypnutí AJA03-VN729												
	Vypnutí AJA04-VN730												
	Vypnutí AJA05-VN728												
	Vypnutí AJA06-rezerva												
	Vypnutí AJA13-T21 a demontáž vn kabelu pro T21												
	Demontáž kabelů 22kV v AJA17-T101												
	Demontáž kabelů 22kV AJA01-VN731, AJA03-VN729, AJA04-VN730, AJA05-VN728												
	Instalace provizorního propoje mezi původním polem AJA17-T101 a novým rezervním vývodovým polem AJA2:												
	Dočasné připojení nových přívodních kabelů vn z tr. T101 do nového pole AJA17-T101:												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA20 – VN728												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA21 – VN729												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA21 – VN731												
	Vypnutí AJA11-VN723												
	Vypnutí AJA09-VN726												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA18 – VN723												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA19 – VN726												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA24 – T21												
	Zimní přestávka - provoz na 2 transf. 110/22kV a provizor. propoj rozvaděčů 22kV											x x x x x x x x x x x x x	
	Demontáž provizorního propoje mezi původním polem AJA17-T101 a novým rezervním vývodovým polem AJA2:												
	Vypnutí AJA07-VN732												
	Vypnutí AJA08-VN23												
	Vypnutí AJA10-VN727												
	Vypnutí AJA12-VN398												
	Vypnutí AJA14-VN871												
	Demontáž kabelů 22kV v AJA16-T102												
	Demontáž kabelů 22kV AJA07-VN732, AJA08-VN23, AJA10-VN727, AJA12-VN398, AJA14-VN871												
	Připojení přívodních kabelů vn z tr. T102 do pole AJA17 do nového pole AJA8:												
	Vypnutí celé R22kV v délce max 1.den SO nebo NE												
	Připojení přívodních kabelů vn z tr. T102 do pole AJA17												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA06 – VN398												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA07 – VN727												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA08 – VN732												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA09 – VN23												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA10 – VN730												
	Instalace rozváděče vn AJ8												
	Připojení VN871 do rozváděče AJ8 a propojení do AJA03												
	SO13 - Trafostanice 22 - venkovní												
	SO21 - Vedení NN - kabelové												
	Instalace nového rozváděče AZF01 a přepojení na stávající kabel pro mobilní filtrační stanici oleje												
	Instalace dmychpanelému a přepojení do rozváděče AZF01 do nového ANG01												
	SO26.1 - Telekomunikační kabely												
	SO26.2_Telekomunikační kabely-CETIN												
	SO26.3_Telekomunikační kabely-vnitřní												
	Přesun stávaj. rozv. AOV v místnosti												
	Instalace nových rozváděčů AOV01, AOV02 a průběžné provádění nových opt. propojení												
	Demontáž stávaj. rozv. AOV												
	SO30 - Technologické budovy												
	D.1.1_Stavba												
	Dočasná stavební práce (Práce dle potřeby ostatních SO a PSI)												
	Stavební úpravy místnosti stan. baterie a TVS T21. Stávající stan.baterie bude v provozu												
	Demolice části stěny mezi R22kV AJA a místností VS, nový otvor z východní strany BSF												
	Výstavba provizorní příčky pro vytápěnu první části nové místnosti R22kV AJA												
	Vybudování první části místnosti R22kV AJA pro instalaci polí AJA14-AJA26 nového rozváděče vn												
	Demontáž první provizorní příčky a vybudování druhé provizorní příčky v místnosti R22kV												
	Vybudování druhé části místnosti R22kV AJA pro instalaci polí AJA03-AJA13 nového rozváděče vn												
	Vybudování nové místnosti pro T22 a rozv. AJB, chodba do R22kV, místnost pro rozv. SK CI												
	D.1.4.1_ZTI												
	Montáž ZTI (po zprovoznění úpravny vody)												
	D.1.4.7.1_EI												
	Montáž elektroinstalace v jednotlivých místnostech dle postupu výstavby												
	D.1.4.7.2_UPS												
	SO31_Rozvodna 110 kV-stavební část												
	Provizorní stanoviště tlumivky												
	Částečná demolice kabelových kanálů, vyvolění stávajících kabelů pro 2/2 AEA												
	Demolice AEA01, AEA02,T101, TL1 a TL2												
	Výstavba kabelových kanálů												
	Výstavba nového AEA01, AEA02, T101												
	Demolice AEA03, AEA04,T102, provizorního TL2												
	Výstavba nového AEA03, AEA04, T102												
	D.1.4.3_VZT												
	Instalace systému nuceného odvětrání do místnosti stanční baterie												
	SO37.2_Ověření technolog části rozvoden												
	Ověření mimo AEA												
	Ověření AEA01,AEA02, T101												
	Ověření AEA03,AEA04, T102												
	SO47_Oplocení												
	SO55_VZT, klimatizace												
	Montáž VZT pro T21, VS a dozemu												
	Montáž VZT pro R22kV AJA												
	Montáž VZT pro T22												
	SO59_Zabezpečovací systémy												
	Montáž EZS a VSS dle postupu výstavby												
	SO63_Kanalizace												
	SO68_Olejová kanalizace												
	Demontáž technologie a kontejneru ČOV a převoz k uskladnění do TR Hulín												
	Demontáž potrubí												
	SO71_Vodovodní přípojka												
	Výtěrný pro provizorní odběr												
	Položení potrubí, kabelů, ovládání do BSP												
	SO82_Studna												
	Přezbrojení zkušebního vrtu na studnu ihned na počátku stavby												
	PS04_Transformátory 110_22 kV												
	Montáž T101												
	Objednání dopravy u Správy transformátorů 8 týdnů před požadavkem												
	Demontáž, odvoz a uskladnění T102												
	Doprava a montáž T102												
	PS05_Transformátory 22_0,4 kV												
	Instalace nového transformátoru 22/0,4kV T21												
	Demontáž stávajícího transf. T21												
	Připojení T21 do ANG01												
	Instalace nového transformátoru 22/0,4kV T22												
	Připojení T22 do ANG02												
	Připojení AZF01 do ANG01												
	PS06_Tlumivky												
	Uskladnění tlumivky TL01 v místě stavby (umístění na provizorní vanu)												
	Montáž tlumivky TL01 - v průběhu výstavby T101												
	Opětovná montáž tlumivky TL02 - v průběhu výstavby T102												
	PS09_Rozvodna 110kV-technologie												
	Vypnutí T102												
	Přesun a přepojení TL2+RL2												
	Vypnutí AEA01, AEA02, T101, dlouhodobě bez pohotovostního času												
	Demontáže AEA01, AEA02, T101, TL1												
	Montáže AEA01, AEA02, T101, TL1												
	Provizorní propoj WA1-WA2 lanem - přes zimu												
	Vypnutí AEA03, AEA04, T102, dlouhodobě bez pohotovostního času												
	Demontáže AEA03, AEA04, T102, TL2												
	Montáže AEA03, AEA04, T102, TL2												
	PS10_Rozvodna 22kV-technologie												
	Rozdělení přípojnic před demontáží AJA01-06												
	Vypnutí polí VN731, VN729, VN728, VN732, VN726, VN723, T21, T101 v délce max 1.den SO nebo NE												
	Vypnutí polí VN730, VN23, VN727, VN398, VN871, T102 v délce max 1.den SO nebo NE												
	Demontáž polí 22kV AJA01-VN731, AJA02-rezerva, AJA03-VN729, AJA04-VN730, AJA05-VN728, AJA06-rezerva												
	Instalace polí nového rozváděče vn AJA14-AJA19						Objednací doba 18 týdnů						
	Zimní přestávka - provoz na 2 transf. 110/22kV a provizor. propoj rozvaděčů 22kV											x x x x x x x x x x x x x	
	Demontáž polí 22kV AJA07-AJA20												
	Instalace polí nového rozváděče vn AJA03-AJA13												
	PS30_Místní řídící systém												
	Instalace nového ŘS - AJ4701												
	Zkoušky AEA01, 02												
	Zkoušky rozváděč vn AJA14-23												
	Zkoušky AEA03, 04												
	Zkoušky rozváděč vn AJA03-13												
	Zkoušky rozváděč vn AJ8												
	Zkoušky ostatní												
	PS31_Ochrany												
	Přesun stávaj. rozváděčů ochran 110kV ARE3 – VS68, ARE4 – T102 při vypnutí R110kV												
	Provizorní připojení TL2 a RL2												
	Instalace rozv. AKF02, ARE01, ARE03, ARE05												
	Demontáž rozv. ARE1, ARE2 a instalace rozv. ARE02, ARA02, ARR01												
	Montáž systému chránění pro pole AEA01, AEA02												
	Zprovoznění, zkoušky AEA01, AEA02												
	Zprovoznění, zkoušky rozváděč vn AJA14-23												
	Demontáž rozv. ARE3, ARE4 a instalace rozv. ARE04, ARA04												
	Montáž systému chránění pro pole AEA03, AEA04												
	Zprovoznění, zkoušky AEA03, AEA04												
	Zprovoznění, zkoušky rozváděč vn AJA03-13												
	Zkoušky ŘDP, celkové												
	PS32_HMI												
	Instalace nového HMI												
	PS34_Měření úrovně vyvážení HDO												
	Instalace a zprovoznění systému měření signálu HDO												
	Zkoušky rozváděč vn AJA14-23												
	Zkoušky rozváděč vn AJA03-13												
	PS50_Vlastní spotřeba												
	Instalace rozváděčů nové VS DC, AC nezajištěné a AC zajištěné v místnosti VS kromě usměrňovače GU01	Objednací doba 11 týdnů											
	Instalace nové baterie GB02 a připojení do nové VS DC, připojení nuceného odvětrání mist. stan. baterie												
	Provedení provizorního propojení stávající a nové VS AC nezajištěné												
	Přepojení stávaj. kabelů VS DC, AC nezajištěné a AC zaj. do nových rozváděčů												
	Demontáž stávající stávající VS DC, AC nezajištěné, AC zajištěné a stávající stanční baterie												
	Provizorní připojení mapování rozv. ochran 22kV												
	Průběžné připojování nové a odzkoušení stávající technologie												
	Instalace usměrňovače GU01 a baterie GB01												
	Instalace AVR01												
	PS60_Přenosová zařízení												
	Přesun stávaj. rozv. AVD v místnosti:												
	Montáž nového rozv. AVD01 a průběžné provádění SE PT												
	Demontáž stávaj. rozv. AVD												
	PS70_Speciální měření												
	Instalace a zprovoznění systému měření fáz. poměrů v síti Fotel												
	Zkoušky rozváděč vn AJA14-23, AEA01												
	Zkoušky rozváděč vn AJA03-13, AEA03												
	Instalace rozváděče AEZ01												

TR Slušovice – rekonstrukce transformovny - návrh harmonogramu montážních a stavebních prací

rok 20XX+1

	Stavební skupina 3	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc
	Stavební skupina 2	týden 1 týden 2 týden 3 týden 4	týden 5 týden 6 týden 7 týden 8	týden 9 týden 10 týden 11 týden 12	týden 13 týden 14 týden 15 týden 16	týden 17 týden 18 týden 19 týden 20	týden 21 týden 22 týden 23 týden 24	týden 25 týden 26 týden 27 týden 28	týden 29 týden 30 týden 31 týden 32	týden 33 týden 34 týden 35 týden 36	týden 37 týden 38 týden 39 týden 40	týden 41 týden 42 týden 43 týden 44	týden 45 týden 46 týden 47 týden 48
	SO11 - Vedení 22 kV - kabelové												
	Vypnutí AJA01-VN731												
	Vypnutí AJA02-rezerva												
	Vypnutí AJA03-VN729												
	Vypnutí AJA04-VN730												
	Vypnutí AJA05-VN728												
	Vypnutí AJA06-rezerva												
	Vypnutí AJA13-T21 a demontáž vn kabelu pro T21												
	Demontáž kabelů 22kV v AJA17-T101												
	Demontáž kabelů 22kV AJA01-VN731, AJA03-VN729, AJA04-VN730, AJA05-VN728												
	Instalace provizorního propoje mezi původním polem AJA17-T101 a novým rezervním vývodovým polem AJA2:												
	Dočasné připojení nových přívodních kabelů vn z tr. T101 do nového pole AJA17-T101:												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA20 – VN728												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA21 – VN729												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA21 – VN731												
	Vypnutí AJA11-VN723												
	Vypnutí AJA09-VN726												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA18 – VN723												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA19 – VN726												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA24 – T21												
	Zimní přestávka - provoz na 2 transf. 110/22kV a provizor. propoj rozvaděčů 22kV	x x x x x x x x x x x x x											
	Demontáž provizorního propoje mezi původním polem AJA17-T101 a novým rezervním vývodovým polem AJA2:												
	Vypnutí AJA07-VN732												
	Vypnutí AJA08-VN23												
	Vypnutí AJA10-VN727												
	Vypnutí AJA12-VN398												
	Vypnutí AJA14-VN871												
	Demontáž kabelů 22kV v AJA16-T102												
	Demontáž kabelů 22kV AJA07-VN732, AJA08-VN23, AJA10-VN727, AJA12-VN398, AJA14-VN871												
	Připojení přívodních kabelů vn z tr. T102 do pole AJA17 do nového pole AJA8:												
	Vypnutí celé R22kV v délce max 1.den SO nebo NE												
	Připojení přívodních kabelů vn z tr. T102 do pole AJA17												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA06 – VN398												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA07 – VN727												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA08 – VN732												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA09 – VN23												
	Připojení vývod. kabelu vn AJA10 – VN730												
	Instalace rozváděče vn AJ8												
	Připojení VN871 do rozváděče AJ8 a propojení do AJA03												
	SO13 - Trafostanice 22 - venkovní												
	SO21 - Vedení NN - kabelové												
	Instalace nového rozváděče AZF01 a přepojení na stávající kabel pro mobilní filtrační stanici oleje												
	Instalace dmychpanelému a přepojení do rozváděče AZF01 do nového ANG01												
	SO26.1 - Telekomunikační kabely												
	SO26.2_Telekomunikační kabely-CETIN												
	SO26.3_Telekomunikační kabely-vnitřní												
	Přesun stávaj. rozv. AOV v místnosti												
	Instalace nových rozváděčů AOV01, AOV02 a průběžné provádění nových opt. propojení												
	Demontáž stávaj. rozv. AOV												
	SO30 - Technologické budovy												
	D.1.1_Stavba												
	Dočasná stavební práce (Práce dle potřeby ostatních SO a PSI)												
	Stavební úpravy místnosti stan. baterie a TVS T21. Stávající stan.baterie bude v provozu												
	Demolice části stěny mezi R22kV AJA a místností VS, nový otvor z východní strany BSF												
	Výstavba provizorní příčky pro vytápěnu první části nové místnosti R22kV AJA												
	Vybudování první části místnosti R22kV AJA pro instalaci polí AJA14-AJA26 nového rozváděče vn												
	Demontáž první provizorní příčky a vybudování druhé provizorní příčky v místnosti R22kV												
	Vybudování druhé části místnosti R22kV AJA pro instalaci polí AJA03-AJA13 nového rozváděče vn												
	Vybudování nové místnosti pro T22 a rozv. AJB, chodba do R22kV, místnost pro rozv. SK CI												
	D.1.4.1_ZTI												
	Montáž ZTI (po zprovoznění úpravny vody)												
	D.1.4.7.1_EI												
	Montáž elektroinstalace v jednotlivých místnostech dle postupu výstavby												
	D.1.4.7.2_UPS												
	SO31_Rozvodna 110 kV-stavební část												
	Provizorní stanoviště tlumivky												
	Částečná demolice kabelových kanálů, vyvolění stávajících kabelů pro 2/2 AEA												
	Demolice AEA01, AEA02,T101, TL1 a TL2												
	Výstavba kabelových kanálů												
	Výstavba nového AEA01, AEA02, T101												
	Demolice AEA03, AEA04,T102, provizorního TL2												
	Výstavba nového AEA03, AEA04, T102												
	D.1.4.3_VZT												
	Instalace systému nuceného odvětrání do místnosti stanční baterie												
	SO37.2_Ověření technolog části rozvoden												
	Ověření mimo AEA												
	Ověření AEA01,AEA02, T101												
	Ověření AEA03,AEA04, T102												
	SO47_Oplocení												
	SO55_VZT, klimatizace												
	Montáž VZT pro T21, VS a dozemu												
	Montáž VZT pro R22kV AJA												
	Montáž VZT pro T22												
	SO59_Zabezpečovací systémy												
	Montáž EZS a VSS dle postupu výstavby												
	SO63_Kanalizace												
	SO68_Olejová kanalizace												
	Demontáž technologie a kontejneru ČOV a převoz k uskladnění do TR Hulín												
	Demontáž potrubí												
	SO71_Vodovodní přípojka												
	Výtěrný pro provizorní odběr												
	Položení potrubí, kabelů, ovládání do BSP												
	SO82_Studna												
	Přezbrojení zkušebního vrtu na studnu ihned na počátku stavby												
	PS04_Transformátory 110_22 kV												
	Montáž T101												
	Objednání dopravy u Správy transformátorů 8 týdnů před požadavkem												
	Demontáž, odvoz a uskladnění T102												
	Doprava a montáž T102												
	PS05_Transformátory 22_0,4 kV												
	Instalace nového transformátoru 22/0,4kV T21												
	Demontáž stávajícího transf. T21												
	Připojení T21 do ANG01												
	Instalace nového transformátoru 22/0,4kV T22												
	Připojení T22 do ANG02												
	Připojení AZF01 do ANG01												
	PS06_Tlumivky												
	Uskladnění tlumivky TL01 v místě stavby (umístění na provizorní vanu)												
	Montáž tlumivky TL01 - v průběhu výstavby T101												
	Opětovná montáž tlumivky TL02 - v průběhu výstavby T102												
	PS09_Rozvodna 110kV-technologie												
	Vypnutí T102												
	Přesun a přepojení TL2+RL2												
	Vypnutí AEA01, AEA02, T101, dlouhodobě bez pohotovostního času												
	Demontáže AEA01, AEA02, T101, TL1												
	Montáže AEA01, AEA02, T101, TL1												
	Provizorní propoj WA1-WA2 lanem - přes zimu	x x x x x x x x x x x x x											
	Vypnutí AEA03, AEA04, T102, dlouhodobě bez pohotovostního času												
	Demontáže AEA03, AEA04, T102, TL2												
	Montáže AEA03, AEA04, T102, TL2												
	PS10_Rozvodna 22kV-technologie												
	Rozdělení přípojnic před demontáží AJA01-06												
	Vypnutí polí VN731, VN729, VN728, VN732, VN726, VN723, T21, T101 v délce max 1.den SO nebo NE												
	Vypnutí polí VN730, VN23, VN727, VN398, VN871, T102 v délce max 1.den SO nebo NE												
	Demontáž polí 22kV AJA01-VN731, AJA02-rezerva, AJA03-VN729, AJA04-VN730, AJA05-VN728, AJA06-rezerva												
	Instalace polí nového rozváděče vn AJA14-AJA19												
	Zimní přestávka - provoz na 2 transf. 110/22kV a provizor. propoj rozvaděčů 22kV												
	Demontáž polí 22kV AJA07-AJA20												
	Instalace polí nového rozváděče vn AJA03-AJA13												
	PS30_Místní řídící systém												
	Instalace nového ŘS - AJ4701												
	Zkoušky AEA01, 02												
	Zkoušky rozváděč vn AJA14-23												
	Zkoušky AEA03, 04												
	Zkoušky rozváděč vn AJA03-13												
	Zkoušky rozváděč vn AJ8												
	Zkoušky ostatní												
	PS31_Ochrany												
	Přesun stávaj. rozváděčů ochran 110kV ARE3 – VS68, ARE4 – T102 při vypnutí R110kV												
	Provizorní připojení TL2 a RL2												
	Instalace rozv. AKF02, ARE01, ARE03, ARE05												
	Demontáž rozv. ARE1, ARE2 a instalace rozv. ARE02, ARA02, ARR01												
	Montáž systému chránění pro pole AEA01, AEA02												
	Zprovoznění, zkoušky AEA01, AEA02												
	Zprovoznění, zkoušky rozváděč vn AJA14-23												
	Demontáž rozv. ARE3, ARE4 a instalace rozv. ARE04, ARA04												
	Montáž systému chránění pro pole AEA03, AEA04												
	Zprovoznění, zkoušky AEA03, AEA04												
	Zprovoznění, zkoušky rozváděč vn AJA03-13												
	Zkoušky ŘDP, celkové												
	PS32_HMI												
	Instalace nového HMI												
	PS34_Měření úrovně vyvážení HDO												
	Instalace a zprovoznění systému měření signálu HDO												
	Zkoušky rozváděč vn AJA14-23												
	Zkoušky rozváděč vn AJA03-13												
	PS50_Vlastní spotřeba												
	Instalace rozváděčů nové VS DC, AC nezajištěné a AC zajištěné v místnosti VS kromě usměrňovače GU01												
	Instalace nové baterie GB02 a připojení do nové VS DC, připojení nuceného odvětrání mist. stan. baterie												
	Provedení provizorního propojení stávající a nové VS AC nezajištěné												
	Přepojení stávaj. kabelů VS DC, AC nezajištěné a AC zaj. do nových rozváděčů												
	Demontáž stávající stávající VS DC, AC nezajištěné, AC zajištěné a stávající stanční baterie												
	Provizorní připojení mapování rozv. ochran 22kV												
	Průběžné připojování nové a odzkoušení stávající technologie												
	Instalace usměrňovače GU01 a baterie GB01												
	Instalace AVR01												
	PS60_Přenosová zařízení												
	Přesun stávaj. rozv. AVD v místnosti:												
	Montáž nového rozv. AVD01 a průběžné provádění SE PT												
	Demontáž stávaj. rozv. AVD												
	PS70_Speciální měření												
	Instalace a zprovoznění systému měření fáz. poměrů v síti Fotel												
	Zkoušky rozváděč vn AJA14-23, AEA01												
	Zkoušky rozváděč vn AJA03-13, AEA03												
	Instalace rozváděče AEZ01												