

# Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

---

Č.j.: KHSZL 22278/2020

Ve Zlíně, dne 4. 11. 2020

Spisová značka: KHSZL/12978/2020/2.5/HOK/ZL/HAB-05

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizují:

Ing. Magda Hábová, tel.: +420 577 006 755, e-mail: magda.habova@khszlin.cz

Helena Hladká, tel.: 577 006 718, e-mail: helena.hladka@khszlin.cz

**Ing. Václav Klinkovský**

**IČ: 65359747**

**Návesní 408**

**760 01 Zlín - Mladcová**

**Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k dokumentaci stavby „TR Slušovice – rekonstrukce transformovny“ umístěné na pozemcích parc. č. 800, 801, 802, 803/1, 804/1, 869/2, 869/4, 869/5, 869/6, 795/92, 799/4, 799/12, 799/13 v katastrálním území Veselá u Zlína a parc. č. 1741, 1753/107, 1753/109, 1753/111 v katastrálním území Slušovice pro společné územní a stavební řízení**

---

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 25. 5. 2020 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena a ve dnech 21. 8. a 15. 9. 2020 na základě výzvy č.j.: KHS ZL 1536/2020 ze dne 25. 6. 2020 doplněna žádost právnické osoby E. ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, PSČ: 370 01, zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 17. 1. 2020, právnickou osobou ELEKTROLA, s.r.o., IČ: 25303686, se sídlem Otrokovice 1781, PSČ: 765 02, zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 21. 4. 2020, fyzickou osobou podnikající Ing. Václavem Klinkovským, IČ: 65359747, se sídlem Návesní 408, Zlín – Mladcová, PSČ: 760 01 „**TR Slušovice – rekonstrukce transformovny**“ umístěné na pozemcích parc. č. 800, 801, 802, 803/1, 804/1, 869/2, 869/4, 869/5, 869/6, 795/92, 799/4, 799/12, 799/13 v katastrálním území Veselá u Zlína a parc. č. 1741, 1753/107, 1753/109, 1753/111 v katastrálním území Slušovice pro společné územní a stavební řízení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila dokumentaci „**TR Slušovice – rekonstrukce transformovny**“ umístěné na pozemcích parc. č. 800, 801, 802, 803/1, 804/1, 869/2, 869/4, 869/5, 869/6, 795/92, 799/4, 799/12, 799/13 v katastrálním území Veselá u Zlína a parc. č. 1741, 1753/107, 1753/109, 1753/111 v katastrálním území Slušovice pro společné územní a stavební řízení a po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,
- § 2 zákona č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s požadavky nařízení vlády ČR č.

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o:**

S dokumentací stavby „**TR Slušovice – rekonstrukce transformovny**“ umístěné na pozemcích parc. č. 800, 801, 802, 803/1, 804/1, 869/2, 869/4, 869/5, 869/6, 795/92, 799/4, 799/12, 799/13 v katastrálním území Veselá u Zlína a parc. č. 1741, 1753/107, 1753/109, 1753/111 v katastrálním území Slušovice pro společné územní a stavební řízení

**se souhlasí.**

**Odůvodnění:**

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci transformovny umístěné na pozemcích parc. č. 800, 801, 802, 803/1, 804/1, 869/2, 869/4, 869/5, 869/6, 795/92, 799/4, 799/12, 799/13 v katastrálním území Veselá u Zlína a parc. č. 1741, 1753/107, 1753/109, 1753/111 v katastrálním území Slušovice. Dokumentaci vypracovala ELEKTROLA, s.r.o., IČ: 25303686, Otrokovice 1781, PSČ: 765 02, 05/2020.

Jedná se o rekonstrukci stavby z důvodu nutné obměny technologie před koncem její životnosti. Stavba je trvalá a slouží pro přenos, transformaci a distribuci el. energie.

**Stavební objekty:**

**SO 01 – Vedení 110 kV – venkovní**

Modernizace R110 kV bude probíhat po polovinách. Nové vedení 110 kV V5574 a V568 bude nataženo ve stávající trase.

**SO 10 – Vedení 22 kV – venkovní**

Betonové základové patky kabelosvodných stožárů před technologickou budovou budou rekonstruovány.

**SO 11 – Vedení 22 kV – kabelové**

**SO 13 – Trafostanice 22/0,4 kV -venkovní**

Betonová sloupová trafostanice č. 401351, která se nachází na pozemku parc. č. 802 bude kompletně demontována včetně přírodní odbočky venkovního vedení VN871.

**SO 21 – Vedení NN – kabelové**

**SO 26.1 – Telekomunikační kabely – venkovní**

**SO 26.2 – Telekomunikační kabely – CETIN**

**SO 26.3 – Telekomunikační kabely vnitřní**

**SO 30 – Technologické budovy**

Umístěno zde bude:

Rozvodna AJA, místnost Telekomunikace – CIT, sklad, místnost Vlastní spotřeba, úklidová místnost, prostor Staniční baterie, sanitární zařízení, denní místnost (neslouží ke konzumaci jídla), místnost Úprava vody, dílna, místnost telekomunikace, dozorna, místnosti: Transformátorovna T22, Rozvodna AJB, transformátor T21.

V dílně bude umístěn pracovní stůl se stolní bruskou.

Pracoviště Staniční baterie bude vybaveno umývadlem s tekoucí pitnou vodou a bude zde umístěn nástěnný držák se sadou pro výplach oka.

Navržené větrání prostor je v souladu s § 41 odst. 2 a přílohy č. 10 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Dle předložené projektové dokumentace bude v navrženém prostoru osvětlení sdružené. Navržené hodnoty umělého osvětlení jsou v souladu s platnou ČSN EN 12 464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory).

V posuzovaném prostoru nebude trvalý výkon práce.

#### **SO 31- Rozvodna 110 kV – stavební část**

Po demontáži VVN přístrojů včetně pomocných ocelových konstrukcí budou stávající nevyhovující betonové patky vybourány. Patky budou nahrazeny novými, prefabrikovanými. V prostoru T101 a T101 budou umístěny dvě nové stanoviště pro transformátory a pro tlumivky vybavené záchytnou jímkou oleje. Budou zde transformátory 110/kV každý o výkonu 76 dB.

#### **SO 37.2 – Osvětlení technologických částí rozvoden**

#### **SO 47 – Oplocení**

#### **SO 55 – Vzduchotechnika a klimatizace**

V technologické budově bude instalováno nucené havarijní odvětrání prostor budovy. Jsou navrženy dvě klimatizační jednotky na západní fasádě objektu ve výšce cca 1 m nad zemí, každá o výkonu 75 dB a dále je umístěna na střeše jedna klimatizační jednotky o výkonu 75 dB.

#### **SO 59 – Zabezpečovací systémy**

#### **SO 63 – Kanalizace**


#### **SO 68 – Olejová kanalizace**

Nejbližší obytná zástavba se od řešené stavby nachází jižně ve vzdálenosti 400 m.

S ohledem na charakter stavby a vzdálenost od nejbližší obytné zástavby se, lze předpokládat, že hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 1, 3 a v příloze č. 3, část A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nebudou v chráněném venkovním prostoru uvedené stavby překračovány.

Předmětná stavba není v rozporu s požadavky stanovenými v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



  
Ing. Magda Hábová  
rada  
oddělení hluku, EIA a IPPC

Počet listů: 2

Rozdělovník:

1x adresát + dokumentace

1x KHS ZK – odbor HOK, oddělení hluku EIA a IPPC