



Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C
Námrazová oblast : I-1, I-2

Vypracoval :	Brejcha Milan	Zodp. projektant :	Brejcha Milan
Místo stavby :	Těšovice, Bělč		
Stavební úřad :	Prachovice		
Investor :	EGD, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno		
Název stavby :	VN Netolice: Rek.1-TR PRA-odb. Nebahovy		
Druh přílohy :	Celková situace stavby		

eg.d	
Číslo stavby :	1040015546
Formát výkresu :	2xA4
Název souboru :	soutisk.dgn
Datum :	únor 2022
Měřítko :	1 : 3000
Číslo výkresu :	Číslo výtisku :
C2	