

jako vlastník (popř. uživatel) pozemků parcela číslo

Katastrální území

Datum

Místo

Evidenční číslo

při provedení kontroly venkovního elektrického vedení distribuční soustavy (dále jen „DS“) bylo na pozemku ve Vašem vlastnictví, nájmu či správě, parcela č. \_\_\_\_\_, katastrální území \_\_\_\_\_

zjištěno, že **stromy a jiný porost zde dosáhly v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy takového vzrůstu, že ohrožují spolehlivý provoz zařízení DS**, jehož provozovatelem je společnost EG.D, a.s.

Dle příslušného ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, má provozovatel DS právo odstraňovat a oklešťovat stromy a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromů a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení DS v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel (dále jen „zásah“).

**Vyzýváme Vás** proto **k odstranění a okleštění stromů a jiných porostů** rostoucích na Vašem pozemku, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz zařízení DS v příslušném ochranném pásmu, **nebo k umožnění zásahu** prostřednictvím **našeho odborného zhotovitele**, pověřeného k této činnosti, nejpozději do \_\_\_\_\_, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze tohoto dokumentu.

**S ohledem na shora uvedené prosím sdělte, zda:**

1. ☐ **zásah provedete sami**, a to nejpozději do data uvedeného výše v tomto upozornění s tím, že sám zužitkujete veškerou dřevní hmotu a odpad
2. ☐ zásah neprovedete sami, přičemž **umožníte provedení okleštění stromů a jiných porostů zástupci provozovatele DS**, kdy dřevní hmota bude:
  - a) ☐ **ponechána na místě** samém v celých délkách (skácená, neodvětvená), tzn. bez likvidace dřevního odpadu – je však naší povinností Vás informovat o §46 odst. 8, písm. a) energetického zákona (více viz příloha), dle kterého je zakázáno uskladňovat hořlavé látky v ochranném pásmu nadzemního vedení a zdvořile Vás proto žádáme, abyste ponechanou dřevní hmotu v co nejkratším možném termínu odstranili
  - b) ☐ **zlikvidována níže vybraným způsobem:**
    - ☐ skácení, odvětvení, úklid odpadu, dřevní hmota o průměru nad 7 cm bude ponechána na místě (kmeny o průměru nad 30 cm budou z bezpečnostních důvodů pokráčeny na polena o délce cca 1 m)
    - ☐ likvidace veškeré dřevní hmoty z pozemku zástupcem provozovatele DS
3. ☐ **vlastnictví** výše uvedeného pozemku **bylo převedeno na jinou osobu**

Případné upřesnění stanoviska vlastníka pozemku (např. kontakt na nového majitele či uživatele, možnost zpřístupnění oploceného pozemku, požadavek na vypnutí distribučního zařízení, atp.):

Pokud neobdržíme Vaše stanovisko k provedení zásahu do výše uvedeného termínu, bude to považováno za Váš souhlas s provedením **zásahu zástupcem provozovatele DS, kdy tento zásah hradí provozovatel DS. Po zásahu bude dřevní odpad zlikvidován a na pozemku zůstane ponechána pouze dřevní hmota o průměru nad 7 cm.**

\_\_\_\_\_

Datum

\_\_\_\_\_

Místo

\_\_\_\_\_

Jméno, příjmení a podpis vlastníka pozemku

\_\_\_\_\_

Kontakt (telefon nebo email)

Vaše stanovisko nám prosím sdělte nebo zašlete na jeden z níže uvedených kontaktů:

\_\_\_\_\_

Kontaktní osoba

\_\_\_\_\_

Korespondenční adresa

\_\_\_\_\_

E-mail

V případě potřeby Vám poskytneme bližší informace na tel. čísle:

**Poznámka:**

Před zpětným odesláním tohoto dokumentu poštou jej podepište, vyberte a označte křížkem Vámi zvolenou variantu provedení zásahu.

**Důležité upozornění:**

Při provádění odstranění, okleštění a likvidaci stromů a jiných porostů je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti od elektrického zařízení, uvedené v příloze tohoto dokumentu.

Děkujeme za Vaši součinnost pro zajištění podmínek bezpečného a spolehlivého provozu zařízení DS.

EG.D, a.s.

zastoupena na základě plné moci společností:

\_\_\_\_\_

Jméno a funkce pracovníka

\_\_\_\_\_

Podpis pracovníka / otisk razítka

**Příloha:**

- A. Zásady při odstraňování stromů a jiných porostů
- B. Rozsah odstranění a okleštění stromů

1. **Osoba, která bude provádět zásah do stromů, se při jeho realizaci nesmí za žádných okolností jakoukoli částí svého těla či použitými pracovními prostředky a jinými věcmi přiblížit k živým částem vedení na vzdálenosti bližší, než je Bezpečná vzdálenost od vedení uvedená v tabulce č. 1.** Tyto vzdálenosti platí jak pro osobu provádějící zásah, tak pro veškeré stroje, nástroje, zdvihací a montážní zařízení a musí být odvozeny od nejbližších vodičů pod napětím jak ve vodorovném, tak ve svislém směru dle jmenovitého napětí vodičů. Zásah se nesmí provádět v případech, kdy před zásahem větve stromu a jiného porostu, strom či jiný porost zasahuje do vedení nebo při provádění zásahu může padající větev, strom či jiný porost zasáhnout vedení.

**Tabulka č. 1 Bezpečná vzdálenost od vedení**

Jmenovitá napětí AC	Bezpečná vzdálenost od vedení
Nízké napětí 400/230 V	1 m
Vysoké napětí 22 kV	2 m
Velmi vysoké napětí 110 kV	3 m

2. **V případě, že osoba provádějící zásah nemůže dodržet zásady uvedené shora,** musí u zásahu zajistit osobu s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném znění, která bude provádět dozor a odpovídat za bezpečnost zásahu nebo požádat EG.D, a.s., o vypnutí nadzemního vedení.
3. **V případě pádu stromu či jiného porostu včetně jejich větví do nadzemního vedení** musí osoba provádějící zásah:
  - a. bezodkladně přerušit prováděný zásah
  - b. nedotýkat se stromu či jiného porostu nebo jejich větví, které jsou v kontaktu s nadzemním vedením
  - c. opustit pracoviště
  - d. o vzniklém mimořádném stavu informovat telefonicky na **Nonstop lince EG.D 800 22 55 77**
  - e. vyčkat na příjezd zaměstnance EG.D, a.s., který rozhodne o dalším způsobu pokračování v zásahu

**Nejkratší doporučená vzdálenost porostu od vedení** – minimální vzdálenost od krajních vodičů, na kterou provozovatel distribuční soustavy stanovuje rozsah odstranění a okleštění stromů a jiných porostů, které ohrožují spolehlivý a bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy. Na tuto vzdálenost musí být porosty průběžně oklešťovány, neboť je třeba respektovat možné účinky větru, brát v úvahu pravidelné přírůstky stromů, případně jejich vychýlení vahou plodů atp. Dále je třeba udržovat volný prostor do vzdálenosti 50 cm od paty stožáru.

**Tabulka č. 2 Nejkratší doporučená vzdálenost porostu od vedení**

Jmenovitá napětí AC	Nejkratší doporučená vzdálenost porostu od vedení
Nízké napětí 400/230 V	2 m
Vysoké napětí 22 kV	3,5 m
Velmi vysoké napětí 110 kV	4,5 m

### Ochranná pásma - § 46 EZ

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy (distribuční soustava je součástí elektrizační soustavy viz §2 odst. 2 písm. a) bodu 4. EZ) je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výroby elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

**Ochranné pásmo nadzemního vedení** je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany vzdálenost viz tabulka č. 3.

**Ochranné pásmo elektrické stanice** je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti viz tabulka č. 4.

**Ochranné pásmo podzemního vedení** do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.

**V lesních prúsecích** jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům EG.D, a.s., či jím zplnomocněným zhotovitelům, udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.

**Tabulka č. 3 Ochranná pásma nadzemních vedení** Rozdělení ochranných pásem dle roku vybudování vedení

Jmenovitá napětí AC (kV)	Holé vodiče (m)	Vodiče se základní izolací (m)	Závěsná kabelová vedení (m)
nad 1 do 35 včetně	7*** 10** 10*	2**	1***
nad 35 do 110 včetně	12*** 12** 15*	5***	2***

Legenda:

\* vedení vybudované do 31. 12. 1994 | \*\* vedení vybudované od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2000 | \*\*\* vedení vybudované od 1. 1. 2001

**Tabulka č. 4 Ochranná pásma elektrických stanic**

Druh stanice	Ochranné pásmo
Venkovní elektrické stanice a stanice s napětím vyšším než 52 kV v budovách	<b>20 m</b> od oplocení nebo vnějšího líce obvodového zdiva
Stožárové elektrické stanice a věžové stanice s venkovním přívodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV	<b>7 m</b> od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech
Kompaktní a zděné elektrické stanice s přívodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí	<b>2 m</b> od vnějšího pláště ve všech směrech
Vestavěné elektrické stanice	<b>1 m</b> od obestavění

**Dle §46 odst. 8 EZ** - V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení je zakázáno podle písm. a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, podle písm. c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, podle písm. d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

**Dle §46 odst. 9 EZ** - V ochranném pásmu **nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.**

**Dle §46 odst. 10 EZ** - V ochranném pásmu **podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty** a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.