

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S VENKOVNÍM VEDENÍM

Stručná legenda:

Příznak výkonu a atributu

	montáž
L	likvidace
D	demontáž k opětovnému použití
P	práce na montáži demontovaného materiálu

Použité zkratky

EG.D obecné označení společnosti EG.D – bez rozlišení na jednotlivé společnosti

pb bod podpěrný

BS sloup betonový

JB sloup betonový jednoduchý

DB sloup betonový dvojité

VO veřejné osvětlení

J Veřejné osvětlení venkovní vedení NN

Skupina obsahuje ceníkové položky s popisem pracovních činností demontáže do šrotu, demontáže k opětovnému použití a opětná montáž pro venkovní veřejné osvětlení, které je jako cizí majetek namontované na distribučním zařízení EG.D. Položky slouží k ocenění práce pro VO při rekonstrukcích nebo likvidaci venkovního distribučního zařízení EG.D.

Obsah

1.1.	Izolátor kladkový, vč. křížového vazu.....	1
1.2.	Vodič AIFe 25/4 demontáž.....	1
1.3.	Opětná montáž vodiče	1
1.4.	Ukončení vodičů do 70 AIFe	1
1.5.	Omezovač přepětí NN	2
1.6.	Proudové spoje AIFe - šroubovou svorkou.....	2
1.7.	Venkovní svítidlo výbojkové pro komunikace s nerozbitným sklem.....	3
1.8.	Raménko s třmenem, vč. výložníku pro betonový sloup.....	3
1.9.	Montáž skříně / rozhlasu / rozvaděče – cizí majetek např. obec	3
1.10.	VO rozvaděč zeď včetně zednických prací	3

Vydáno:		Název oddílu:	Str.:
01/2018		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S VENKOVNÍM VEDENÍM	J1
PMP			
SMP	ZMP	P ř e d m ě t m o n t á ž e	M.j.

1.1. Izolátor kladkový, vč. křížového vazu

Montáž:

upevnění kladkového izolátoru s čepy mezi příložky na konzolu, nastříhání Al pásku a omotání vodičů, potřetí ochranným tukem a upevnění vodiče 25/4 křížovým vazem

D1:

oddělení vodiče od izolátoru, oddělení kladkového izolátoru s čepy od přílozek a konzoly

D2:

oddělení vodiče od izolátoru, oddělení kladkového izolátoru s čepy od přílozek a konzoly

P1:

upevnění kladkového izolátoru s čepy mezi příložky na konzolu, nastříhání Al pásku a omotání vodičů, potřetí ochranným tukem a upevnění vodiče 25/4 křížovým vazem

2701	<i>BI13+BI79</i>	Izolátor VK1 bílý se šroubem M20x110, vč. křížového vazu	sd
	BI13	Izolátor VK1 bílý se šroubem M20x110	ks

1.2. Vodič AlFe 25/4 demontáž

D1:

snesení a svinutí vodiče do kotouče nebo na buben

2711	<i>BI56</i>	Vodič AlFe 25/4	km
-------------	-------------	-----------------	-----------

1.3. Opětná montáž vodiče

Montáž:

vyregulování stávajícího vodiče do průhybu ručním pákovým napínákem

- bez vazů, svorek a spojek

D2:

odvázání vodiče od izolátorů, ponechání rozvinutého vodiče na podpěrách

včetně zajištění proti pohybu

BJ25	Opětná montáž vodiče AlFe do 50 mm ²	km
-------------	---	-----------

1.4. Ukončení vodičů do 70 AlFe

Montáž:

ustřížení Al pásku a omotání vodičů, potřetí ochranným tukem a uložení do krčku izolátoru, nasazení a utažení svorek z montážního žebříku

D1:

rozebráním svorky a uvolnění vodiče z krčku kladkového izolátoru

BI73	Ukončení vodiče AlFe do 25/4 - svorkováním	ks
-------------	--	-----------

Vydáno:		Název oddílu:	Str.:
01/2018		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S VENKOVNÍM VEDENÍM	J2
PMP			
SMP	ZMP	P ř e d m ě t m o n t á ž e	M.j.

1.5. Omezovač přepětí NN

D1:

odpojení omezovače od přívodů z obou stran

D2:

odpojení omezovače od přívodů z obou stran

P1:

upevnění na fázový vodič a drát uzemnění s připojením

- bez zemníčného svodu

2720	<i>CU01+CU40</i>	Omezovač přepětí NN VO, vč. zapojení	ks
	<i>CU53</i>		

1.6. Proudové spoje AlFe - šroubovou svorkou

Montáž:

odstřížení vodičů, očištění, provedení šablony, odstranění izolace a sesvorkování z montážního žebříku

D1:

rozšroubování svorky

BI90	16-25/4 - 25/4	ks
BI91	25/4-42/7 - 42/7	ks
BI93	25-70/11-1 - 70/11-1	ks

Vydáno:		Název oddílu:	Str.:
01/2018		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S VENKOVNÍM VEDENÍM	J3
PMP			
SMP	ZMP	P ř e d m ě t m o n t á ž e	M.j.

1.7. Venkovní svítidlo výbojkové pro komunikace s nerozbitným sklem

D1:

oddělení svítidla

D2:

oddělení svítidla

P:

opětne nasazení svítidla na raménko nebo rameno

2735 *DL01+DL12* - ramenové s jištěním a výbojkou **ks**
DN35x1,5

1.8. Raménko s třmenem, vč. výložníku pro betonový sloup

D1:

oddělení raménka nebo ramena z podpěrného bodu

D2:

oddělení raménka nebo ramena z podpěrného bodu

P:

opětne nasazení raménka nebo ramena pro svítidlo

DL08 na betonový sloup **ks**

1.9. Montáž skříně / rozhlasu / rozvaděče – cizí majetek např. obec

D1:

oddělení z podpěrného bodu

D2:

oddělení z podpěrného bodu

P:

opětne nasazení na podpěrný bod

DJ41 - na J betonový sloup (bez zapojení a svodu) **ks**

DJ42 - na D betonový sloup „ **ks**

1.10. VO rozvaděč zed' včetně zednických prací

D1:

vyjmutí rozvaděče VO, vč. zednických prací

D2:

vyjmutí rozvaděče VO, vč. zednických prací

P:

opětne nasazení rozvaděče VO, vč. zednických prací

DJ44 - na zed' „ **ks**