



# SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Jihočeského kraje

příspěvková organizace  
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích  
odd.Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

**ELEKTROINVEST STRAKONICE s. r. o.,**  
**Katovická 175, 386 01 Strakonice**  
**mail: strakonice@elektroinvest.net**

Váš dopis značky / ze dne  
email/26.03.2021

Naše značka  
SUSJcK – 05387 /2021

Vyřizuje / linka  
Grožaj/ 606 614 120

Prachatice  
29. 03. 2021

Vyjádření ke stavbě: : **VN Netolice:Rek.1-TR PRA- odb. Nebahovy**

Jihočeský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje – závodem Prachatice jako majetkovým správcem silniční sítě, Vám tímto vyjádřením sděluje, že:

**s umístněním a provedením stavby – s o u h l a s í –** po splnění níže uvedených podmínek:

1. provedení stavby a napojení sítí kNN a kVN k trafostanici bude provedeno bez porušení a zásahu do povrchu silnice **II/141** (p. p. č. 1217/69, 1217/53, 1217/55 a 1217/56 k. ú. Těšovice u Prachatic, majetek Jčk.) – **1 x podvrtem v délce cca. 6 x 24bm...**
2. liniové vedení sítí kNN a kVN od čerpací stanice PHM ve směru k okružní křižovatce bude provedeno bez porušení a zásahu do povrchu silnice **II/141** (p. p. č. 1273/11, k. ú. Těšovice u Prachatic, majetek Jčk.) – **1 x podvrtem v délce cca. 3 x 26bm...**
3. pracovní výkopy pro podvrt, budou provedeny tak, aby neohrožovali stabilitu konstrukce silnice **II/141...**, vždy za příkopem nebo na patě silničního svahu/tělesa,
4. hloubku uložení požadujeme pod silnicí nejméně 1,2bm,
5. liniové vedení kNN a kVN ve směru od okružní křižovatky k železniční trati bude provedeno **výkopem v zeleném pásu** bez přerušení/poškození betonových žlabů odvodu povrchových vod od **silnice II/141 a II/145** a na patě silničního svahu/tělesa do p. p. č. 1273/11, 1273/7, 1273/6 a 1273/5 k. ú. Těšovice u Prachatic v délce cca. **102bm**,
6. hloubku uložení požadujeme v zeleném pásu nejméně 0,80 – 1,00bm,
7. stavba bude prováděna z volného terénu, nikoliv ze silnice!
8. provedení stavby a napojení sítí kNN v blízkosti **mostu ev. č. 14127-2** bude provedeno bez porušení a zásahu do povrchu **silnice III/141 27** (p. p. č. 1213/3, 1257/6, 406/86 k. ú. Těšovice u Prachatic, majetek Jčk.) – **1 x podvrtem v délce cca. 51,00bm...**
9. pracovní výkopy pro podvrt, budou provedeny tak, aby neohrožovali stabilitu konstrukce silnice **III/141 27...**, vždy za příkopem nebo na patě silničního svahu/tělesa,
10. trasa vedení přes koryto Živného potoka bude provedena **nejméně 3,00bm** od hrany obou pilířů předpolí mostu, aby v případě modernizace mostu nebyla nutná překládky vedení kNN a kVN. V žádném případě nedojde k zásahu do stavby mostu,
11. hloubku uložení požadujeme v zeleném pásu nejméně 0,80 – 1,00bm,

telefon  
388 385 111

Fax  
388 385 110

E-mail  
grozaj@susjk.cz

IČO  
70971641

Bankovní spojení



# SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Jihočeského kraje

příspěvková organizace


Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích  
odd.Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

12. **silnice II/141, II/145 a III/141 27 nebude nijak stavbou využívána** (ukládání výkopku, parkování stavební a strojní techniky apod.) **s výjimkou běžného provozu silničních vozidel,**
13. před zásypem žádáme provést a doložit fotodokumentaci s přiloženým měřidlem pro následnou kontrolu dodržení požadované hloubky uložení.
14. před vlastním prováděním stavebních prací **bude požádáno** o zvláštní užívání **silnice II/145**, na provádění těchto prací. **Před vydáním zvláštního užívání bude sepsána smlouva o náhradě za zvláštní užívání silnice a,**
15. před vlastním prováděním stavebních prací **převzme** zhotovitel od zástupce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (závodu Prachovice – Grožaj 606 614 120) protokolárně dotčený úsek do dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá zpět,
16. Před zahájením stavby **Investor požádá o vyhotovení „smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ (BVB) k uložení kNN a kVV způsobem popsáním v bodech č. 1 až č. 8.** Návrh našich smluv Vám bude zaslán na základě Vaší žádosti poštou nebo elektronicky,
17. Neprodleně po dokončení stavby uzavře investor se Správou a údržbou Jihočeského kraje smlouvu o zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) a v určeném termínu provede vklad do katastru nemovitostí a finanční úhradu (oba tyto dokumenty budou doručeny bezprostředně po obdržení do Českých Budějovic na adresu uvedenou v záhlaví).

**Splnění tohoto bodu je průběžně kontrolováno Jihočeským krajem jako vlastníkem dotčených pozemků. V případě nesplnění tohoto bodu vyjádření, jsou uplatňovány sankce plynoucí ze smluvního vztahu.**

*Vyjádření má platnost 2 roky od jeho vydání.*

  
Ing. Jiří Hůžička  
Ředitel závodu Prachovice  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,  
závod PRACHOVICE  
Žemovická 918, 388 01 Prachovice  
IČO: 709 716 41