

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

021010057730

Šárka Šmardová

+420 725 860 811

+420 387 761 225

sarka.smardova@cevak.cz

07. květen 2021

ELEKTROINVEST STRAKONICE

Katovická 175

386 01 Strakonice

Těšovice u Prachatic - parc. č. 734/5, VN Netolice: Rek.1-TR PRA-odb. Nebahovy_1 (územní řízení)

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Projektová dokumentace řeší pokládku nového zemního vedení VN. Navrhovaný kabel VN bude křížit vodovodní řad PE 110.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

1. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – p. Stehlík, tel. 731 134 286, vaclav.stehlik@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
2. Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky spolu s výstražnou fólií. Navržené vedení bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce také v místech křížení vedení s vodohospodářskou sítí, popřípadě vodovodními nebo kanalizačními přípojkami. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. – p. Šmardová. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí.
3. Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
4. V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
5. V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede ČEVAK a.s. – provoz Prachatic, p. Tomčány, tel. 602 167 930.
6. Křížení je nutno řešit kolmá.
7. Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
8. K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

Šárka Šmardová

referent vyjadřovací činnosti zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657

(204)