



NÁZEV AKCE	TR Domoradice - modernizace	Č.STAVBY: 102 0002 640
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ: 4501396767
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJ.	

ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 142	DATUM: 11-2021 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.11 a) -06
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Libor Pek	
VYPRACOVAL	Ing. Karel Král	
KONTRÓLOVAL	Ing. Karel Král	

MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV DOMORADICE	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 11 – VEDENÍ 22 KV - KABELOVÉ	BŘ
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZ000005	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	LIST / CELKEM:
NÁZEV DOKUMENTU	Seznam kabelů VN	01.I

KABEL						
Označení	Odkud	Kam	Typ, průřez	Délka (m)	Koncovky:	Koncovky:
Naspojování VN kabelů před započítáním rekonstrukce R22kV proti sobě (VN kabely typu ANKTOYPV)						
Spolí , Nádraží	Spolí	Nádraží	22-AXEKVCEY 1x240	36 m	2x CJTH31.2403C-SC	
Přepojení linky Lira do kobky číslo 26 (napojení na stávající VN kabelle 240 ANKTOYPV)						
Lira	spojka	kobka 26	22-AXEKVCEY 1x240	150 m	CJTH31.2403C-SC	3x koncovka CIT1.2403L-SC
Ukončení VN kabelů mimo R22kV z důvodů rekonstrukce R22kV						
Velešín					utěsnění konce VN kabelu 240 ANKTOYPV	OIL SEAL-240-3HL
Holubov					utěsnění konce VN kabelu 240 ANKTOYPV	OIL SEAL-240-3HL
Zapojení pojízdné transformační stanice 22/0,4kV "Olga"						
Provozovní TVS	kobka 40 (Lesy)	TVS	22-AXEKVCEY 1x70	120 m	3x koncovka CIT1.2402.L-SC	3x konektor CTS 630A 22kV/ 25-70
Proběhla výstavba a osazení rozvaděče 22kV, provizorně je zaústěno T101 do nové R22kV						
Spolí	AJA26	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	165 m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	CJTH31.2403C-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	
Nádraží	AJA24	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	333 m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	CJTH31.2403C-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	
Lira	AJA23	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	328 m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	CJTH31.2403C-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	
Velešín	AJA27	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	168 m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	CJTH31.2403C-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	
Holubov	AJA22	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	322 m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	CJTH31.2403C-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	

KABEL						
Označení	Odkud	Kam	Typ, průřez	Délka (m)	Koncovky:	Koncovky:
Lesy	AJA11	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	170 m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	CJTH31.2403C-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	
Jika	AJA09	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	297 m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	CJTH31.2403C-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	
Č.Krumlov	AJA07	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	287 m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	CJTH31.2403C-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	
Rájov	AJA13	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	136 m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	CJTH31.2403C-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	
Netřebice	AJA12	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	136 m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	CJTH31.2403C-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	
Energoblok 1	AJA10	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	303 m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	3x kabelová spojka CJH11.2403C-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	
Energoblok 2	AJA25	spojka	22-AXEKVCEY	192 m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	3x kabelová spojka CJH11.2403C-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	
	AJA06	MJ HDO	22-AXEKVCEY 1x70	290 m	3x konektor RSTI 5851	3x koncovka COT1.2402.L-SC
Provizorní TVS	AJA05	TVS	22-AXEKVCEY 1x70	120	3x konektor CTS 630A 22kV/ 25-70	3x konektor CTS 630A 22kV/ 25-70

KABEL						
Označení	Odkud	Kam	Typ, průřez	Délka (m)	Koncovky:	Koncovky:
Spolí	AJB1	AJA26	22-AXEKVCEY 1x240	70 m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240 3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240
						3x omezovač přepětí CTKSA 24/10
Spolí	AJB2	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	235 m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240 3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	CJTH31.2403C-SC
	AJB3	T22	22-AXEKVCEY 1x70	52 m	3x konektor CWS 250A 22 kV / / 16-95	3x koncovka CIT1.2402.L-SC
	AJA08	T21	22-AXEKVCEY	28 m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 25-70	3x koncovka CIT1.2402.L-SC

;