

OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ:

- FA... JISTIČE
- FV... - KOMBINOVANÝ SVODČÍ BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTI
- ZSE - ZASUVKA
- KM... - STRKAČ
- KP... - POMOCNÉ PŘEKLAPEČÍ RELE
- XW1 - SVORKOVNICE OVLÁDACÍCH OBODŮ OSVĚTLENÍ 230V AC
- XW2 - SVORKOVNICE OVLÁDACÍCH OBODŮ OSVĚTLENÍ 24V DC
- X - SVORKOVNICE PŘÍVODNÍHO NÁPÁJENÍ
- XE - SVORKOVNICE NÁPÁJENÍ HLAVNÍCH VYVODŮ
- SO... - OVLÁDAČ TLAČÍTKOVÝ
- SHO... - SIGNÁLKA
- KCG1... - POMOCNÝ NÁPÁJEČÍ ZDROJ

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ PRO 54 MODULŮ –

Т.р.: NP66-1206030

ROZMĚR: 1200x600x300mm

PREDNI JEDNOKRIDLĚ DVERE

KRYII:

NÁTĚR: PÁL 7

PŘÍVODY, VÝVODY:

PRACOVNÍ PODMÍNKY:

PROSTŘEDÍ EMC:

JMENV017 PROUD:

DRUHY SÍŤ:

HLAVNI OBVODY:	3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN-C-S
OVĽADACI OBVODY:	2 DC 24V / IT

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM

OCHRANÉ OPATRENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

ZAKLADNI OCHRANA (OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVICH CASTI):

OCHRAŃA IZOLACI ZIMYCH CASI

UCHIYAMA KIRII

POSLEDNIA AUTOMATICKÁ SPRACOVNÁ OD ZDROJE DOLŽITELNÁ

ODOLIVANIE VOZMÄNOSTI OD VOZENIA OD ZDRAVOTI, I VOZENIA

UČEBNÍK PROSPOLIVÝN

1200

600

AZS01

POCHOŤZKOVÉ
ON/OFF

R110kV
ON/OFF

TR+TL
ON/OFF

⊗ -SH01
○ -S01

⊗ -SH02
○ -S02

⊗ -SH03
○ -S03

PODSVĚTLENÉ TLAČ.
TLAČÍTKO

T1-E 40x80

FA2
FA3
FA4
FA5
FA6
FA7
FAE7

3xL-160-16

KCG1

ZSE

T1-E 60x80

KP1
KP2
KP3

T1-E 40x80

KM1
KM2
KM3

T1-E 40x80

FV1
FA1

XW2 1-50

T1-E 40x80

X 1-7
XE 1-10 XW1 1-10XH 1-10

N
PE

NOSIKY PRO STINICI PŘIČHTY KABELU

200 150 200 200 250 200

NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR DOMORADICE - MODERNIZACE	Č. STAVBY: 102 0002 640	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 450 129 6767	
STATUS/STUPĚŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	0.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, Traťová 1, 61900 Brno		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 091		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL SCHELLE		
VYPRACOVAL	Ing. PETR ŠERÝ	DATUM: 08-2021	
KONTROLOVAL	Ing. JAKUB MAŠEK	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2.37.2 07	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV DOMORADICE, Budějovická 63, 381 01 Český Krumlov	KÓD LOKALITY: DOM	
SO/PS	S037.2 OSVĚTLENÍ TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ ROZVODEN	MĚŘÍTKO: 1:10	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00017	FORMÁT: A3	
DRUH DOKUMENTU	POHLED	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	ROZVÁDĚČ AZS01 - ČELNÍ POHLED		ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: