

Váš dopis Č.j.: P21010041381
Ze dne:
Číslo jednací: O21010108366
Vyřizuje: Libuše Podhradská
Tel.: +420 387 761 745
Fax: +420 387 761 225
E-mail: libuse.podhradska@cevak.cz
Datum: 18. října 2021

SPIE Elektrovod, a.s., od. závod Brno
Ing. Schelle Pavel
Traťová čp. 1
619 00 BRNO

Český Krumlov, Domoradice, parc.č. 371/2, TR Domoradice - modernizace (územní, stavební řízení)

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK, a.s. vodovod i kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí.

Předložená projektová dokumentace řeší modernizaci transformovny 110/22 kV, vybudované v roce 1979, sloužící k transformaci a rozvodu elektrické energie v oblasti Českého Krumlova. Transformovna je napájena dvěma venkovními vedeními, V1370 Dasný a V1368 Lipno. Transformace je zajištěna dvěma transformátory T101 (25 MVA) a T102 (43 MVA). Rozvodna 22 kV je vnitřního provedení, jednopodlažní, kobková, s jedním systémem přípojníc, podélně děleným. Transformovna je dálkově ovládaná z CD 110 kV a RD 22 kV CB. BSP je napojena na veřejný vodovodní řad a odpadní vody jsou sváděny do veřejné splaškové kanalizační sítě.

Stavebními úpravami a modernizací nedojde u vodohospodářských sítí, ve správě společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice, k žádným změnám.

S realizací společnost ČEVAK, a.s. s o u h l a s í při respektování následujících podmínek:

- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 metru. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice – provozního střediska Český Krumlov, p. Libuši Podhradské.
- V případě umístění sloupů, nebo pilířků, do ochranného pásma vodohospodářských sítí, je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem.** Písemný zápis provede společnost ČEVAK, a.s. – provozní středisko Český Krumlov, u vodovodu i kanalizace Ing. Bicek Jiří, tel. 606 913 108, e-mail: jiri.bicek@cevak.cz.
- Křížení vodohosp. sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce, nebo profilu, je nepřipustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí, nebo přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska společnosti ČEVAK, a.s. Český Krumlov, nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení společnosti ČEVAK, a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Libuše Podhradská
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: situace

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (117)