



HZSCX007VN3B



Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Územní odbor Český Krumlov

Domoradice 125, 381 01 Český Krumlov

Č. j.: HSCB- 3883-2/2021 UO-CK
Datum: 6. 10. 2021
Vyřizuje: nrap. Hana Panská
Tel.: 950 235 180
E-mail: prevence.ck@jck.izscr.cz
Počet stran: 2
Počet příloh:

Adresát:
SPIE Elektrovod, a.s.
Traťová 574/1
619 00 Brno – Horní Heršpice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

TR Domoradice - modernizace

Místo stavby:

Přísečná

k. ú.: Přísečná, parc. č. 371/2, 371/3, parc. č. st. 224

Stavebník:

EG.D, a.s., IČO 28085400,

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 602 00

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: *Ing. Pavel Schelle, ČKAIT 1000137*

datum: *červen 2021*

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS JČK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 13. 9. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS JČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:

název: *TR Domoradice - modernizace*

vypracoval: *Ing. Pavel Schelle, ČKAIT 1000137*
datum: *červenec 2021*

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JČK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Otisk úředního razítka

plk. Ing. Pavel Rožboud
ředitel ÚO
úřední osoba