



OZNAČOVACÍ TABULKY

NÁZEV AKCE	TR Domoradice - rekonstrukce	Č.STAVBY: 102 0002 555
		Č.OBJ: 4501199649
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 142	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR PEK	DATUM: 09/2021
VYPRACOVAL	Ing. MITRIČ	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2.09 c) - 04
KONTROLOVAL	Ing. LIBOR PEK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV DOMORADICE, ČESKÝ KRUMLOV	KÓD LOKALITY: DOM
SO/PS	PS09 ROZVODNA 110 kV	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00038	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	OZNAČOVACÍ TABULKY	LIST / CELKEM: 1/1

Po- ložka	Množství celkem	Velikost tabulky (mm)	Nápis	Velikost písma	Umístění
	4 ks	200x200	L1	100	POK přípojnice
	4 ks	200x200	L2	100	POK přípojnice
	4 ks	200x200	L3	100	POK přípojnice

	1 ks	300x120	FVE/02	60	Ocelová konstrukce pod omezovač
	1 ks	300x120	FVE/02	60	↓
	1 ks	300x120	FVE/02	60	↓
	1 ks	300x120	FVE/04	60	Ocelová konstrukce pod omezovač
	1 ks	300x120	FVE/04	60	↓
	1 ks	300x120	FVE/04	60	↓

Provedení tabulek

Tabulky zhotovit podle TNS 30 0010.07, článek 3.1., které jsou dodávkou stavby.

Tabulky jsou určeny pro venkovní prostředí, font písma **ARIAL**, barva písma černá. Text na tabulce je bez ohraničení. Podkladní barva po celé pohledové ploše tabulky bílá.

Tabulky určené pro přilepení vyrobít ze samolepících štítků. Samolepící fólie musí být UV stabilní, určená pro venkovní použití. Pokud není povrch stávajícího zařízení pro nanesení fólie dostatečně soudržný, je nutno pod štítky umístit podložku, která se na zařízení přilepí lepidlem na bázi modifikovaných MS polymerů. Lepidlo musí být určeno pro venkovní použití s adekvátním pracovním rozsahem teplot. Po přilepení je vhodné zaizolovat transparentním silikonem horní a boční strany tabulky proti zatékání srážkové vody.