

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !!!

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Břeclav - stavební a technické úpravy	Č. STAVBY:102 0002 555	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501199649	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 19 159		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL SCHELLE	DATUM: 02-2021	
VYPRACOVAL	Ing. PETER SZEGEDI	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Ing. PETER SZEGEDI	D.1.21 c) - 05	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV BŘECLAV	KÓD LOKALITY: BŘ	
SO/PS	SO 21 - VEDENÍ NN KABELOVÉ	MĚŘÍTKO: -	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00010	FORMÁT: 1xA4	
DRUH DOKUMENTU	TABULKA	LIST/CELKEM: 1/2	
NÁZEV DOKUMENTU	VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	

1	2	3	4	
VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ				A
OZN	SPECIFIKACE	VÝMĚRA DLE UMÍSTĚNÍ	CELKEM	
<div>1P</div>	PLASTOVÁ KORUGOVANÁ HDPE TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ VNĚJŠÍ PRŮMĚR: 110 mm VNITŘNÍ PRŮMĚR: 94 mm	TRASA Z MÍSTN105 K ELMĚR.(30m) NN TRASA K VJEZD. BRÁNĚ (27m) TRASA Z KK KE GARÁŽI (3m)	60 m	
<div>2P</div>	PLASTOVÁ KORUGOVANÁ HDPE TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ VNĚJŠÍ PRŮMĚR: 75 mm VNITŘNÍ PRŮMĚR: 61 mm	NN TRASY PRO NAPÁJECÍ KABELY ČERPADEL	45 m	B
<div>3P</div>	PLASTOVÁ KORUGOVANÁ HDPE TRUBKA DVOUPLÁŠŤOVÁ VNĚJŠÍ PRŮMĚR: 50 mm VNITŘNÍ PRŮMĚR: 41 mm	NN TRASY PRO OVLÁDÁNÍ BRÁNY, ČTEČKA,...	35 m	
<div>4P</div>	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE DO VÝKOPU ŠÍŘKA: 330 mm	PRO VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ KABELOVÉ TRASY	140 m	C
				D
				E
				F