



PODKLADEM BYL VÝKRES č. 20R1612B Z DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KE DNI 2. 11. 2004, KAMIŠ M. – INPRELOG  
Uvedené kabely k TL2 a RL2 budou zkráceny, přetaženy k novým pozicím tlumivky a odporníku u transf. T101.  
Stejně tak i kabely mezi tlumivkou a odporníkem viz. "D.2.31 c) – 05 Seznam kabelů – provizoria.xls"

NÁZEV AKCE	TR Domoradice - modernizace	Č. STAVBY:102 0002 640
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 450 139 6767
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	eg.d
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘ.	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	SPIE
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 142	DATUM: 03-2022
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR PEK	ČÍSLO VÝK/DOK:
VYPRACOVAL	Ing. MARTIN TRLIDA	D.2.31 b) - 04-01
KONTROLOVAL	Ing. MARTIN TRLIDA	
MÍSTO STAVBY	TR Domoradice	KÓD LOKALITY: DOM
SO/PS	PS 31 - OCHRANY	MĚŘÍTKO: M 1:50
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00042	FORMÁT: 10xA4
DRUH DOKUMENTU	MONTÁŽNÍ SCHEMA	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	TLUMIVKA TL2 - VNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ PROVIZORNÍ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: