



č.v.C3

č.v.C4

č.v.C5

č.v.C6

č.v.C7

Proudová soustava : VN - 3~50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C
Námrazová oblast : I-0, I-1

Vypracoval :	Brejcha Milan	Zodp. projektant :	Brejcha Milan	<div>eg.d</div>	
Místo stavby :	Netolice				
Stavební úřad :	Netolice				
Investor :	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno				
Název stavby :				Číslo stavby :	1040015548
VN Netolice: Rek.3-Netolice a okolí				Formát výkresu :	2xA4
				Název souboru :	soutisk.dgn
				Datum :	duben 2023
				Měřítko :	1 : 10 000
Druh přílohy :				Číslo výkresu :	Číslo výtisku :
Celková situace stavby				C2	