



KŘÍŽENÍ ZATRUBNĚNÉHO BEZEJMENNÉHO VODNÍHO TOKU - IDVT 10258126 - S KABLEM VN
V BLÍZKOSTI KŘÍŽENÍ ULIC BAVOROVSKÁ A ZAHRADNÍ

PŘED POKLÁDKOU KABELŮ BUDOU PROVEDENY KOPANÉ SONDY
PRO ZJIŠTĚNÍ HLOUBKY ZATRUBNĚNÉHO VODNÍHO TOKU. DLE SKUTEČNÉ HLOUBKY
BUDE KABEL ULOŽEN DLE NAVRHOVANÝCH ŘEZŮ;




KABEL VN BUDE ULOŽEN MIN. 0,5m NAD ZATRUBNĚNÝM VODNÍM TOKEM




KABEL VN BUDE ULOŽEN MIN. 0,4m POD ZATRUBNĚNÝM VODNÍM TOKEM


PŘECHOD BEZEJMENNÉHO VODNÍHO TOKU - IDVT 10258126 - PODVRTEM
p.č. 3143, k.ú. Netolice




PŘECHOD VLEČKY
PODVRTEM




ULOŽENÍ KABELU




PŘECHOD KOMUNIKACE
PODVRTEM




PŘECHOD KOMUNIKACE
PODVRTEM (DLE SUS)




SPOLEČNÉ ULOŽENÍ VN+NN




SPOLEČNÉ ULOŽENÍ VN+NN




VOLNÝ TERÉN




VOLNÝ TERÉN




VOLNÝ TERÉN



V SOUBĚHU SE
SDELOVACÍM KABLEM



Vypracoval :	Brejcha Milan	Zodp. projektant :	Brejcha Milan		
Místo stavby :	Netolice				
Stavebníúřad :	Netolice				
Investor :	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno				
Název stavby :				Číslo stavby :	1040015548
VN Netolice: Rek.3-Netolice a okolí				Formát výkresu :	2xA4
				Název souboru :	schema.dgn
				Datum :	duben 2023
Druh přílohy :				Číslo výkresu :	Číslo výtisku :
Základní řezy				D8	