




NÁZEV AKCE	V1381/1382/1398 - modernizace vedení	Č.STAVBY: 1020001721
		Č.OBJ: 4501240560
STAVEBNÍK	E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Č. Budějovice	
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	Elektrovod a.s. – Slovenská republika, odštěpný závod, Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Josef Chaloupka, chalouka@elektrovod.eu	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	EV 461-21-048, EV 461-21-049	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Josef Chaloupka	DATUM: 12/2020
VYPRACOVAL	Ing. Josef Chaloupka	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTRLOVAL	Ing. Vít Brůžek	D.2 b) - 19
MÍSTO STAVBY	V1381/82/98	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 01.2	TAB-PLA-VES
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU	VÝKRES	
NÁZEV DOKUMENTU	Mezifázové provizorní propoje	STRÁNKA / CELKEM:
		1 / 3

[illegible]

vedení V1381 a V1398 v rozpětí mezi st.č.29-30

vedení V1398 - vodič 184-AL1/30-ST1A



- FV propoj (L1-L1, L2-L2, L3-L3) bude provizorně proveden během 1.etapy stavby po natažení nových FV v rozpětí st.č.28-30, poté budou nataženy ostatní úseky směrem na TR Veselí a propoj demontován, propoj je nutné provést v dostatečné vzdálenosti od stožáru
- uvedené množství uvedeno pro 3f propoj

[illegible]