











REZerva - ZAKONČIT MIMO =AJA DLE VÝKRESU č. 04

LEGENDA:

-  VN KABEL 3xAXEKVCEY-1x240 - VÝVOD Č. 24 Z =AJA V BSP, CHRÁNIČKA D = 160 mm
-  PŘÍPRAVA PRO VÝVOD Č. 27 Z =AJA V BSP - POUZE CHRÁNIČKA D= 160 mm
-  VN KABEL 3xCXEKVCEY-1x300 - PŘÍVOD Z T101, CHRÁNIČKA D = 200 mm
-  PŘÍPRAVA PRO PŘÍVOD Z T103, CHRÁNIČKA D = 200 mm
-  DESKY AROT ČERVENÁ - SILNOPROUDÉ KABELY / ORANŽOVÁ - SDĚLOVACÍ KABELY
-  DESKY AROT ČERVENÁ - SILNOPROUDÉ KABELY / ORANŽOVÁ - SDĚLOVACÍ KABELY
-  PÍSEK - HUTNĚNO
-  VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ VRSTVA TLOUŠTKY MIN 50 mm - BETON C8/10
-  ZEMINA / HUTNĚNÝ ZÁHOZ RÝHY ZEMINOU
-  ŘEŠENO JINOU ČÁSTÍ PD - NENÍ PŘEDMĚTEM SO11!



POLE ROZVÁDĚČE =AJA:

- | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 01 REZERVA | 08 REZERVA | 15 MĚŘENÍ | 22 LÁZNĚ |
| 02 REZERVA | 09 AJB02 (DOMANÍN) | 16 PŘÍČNÁ SPOJKA | 23 JAKULE |
| 03 SUCHDOL | 10 T101 | 17 T102 | 24 MLADOŠOVICE |
| 04 NOVÉ HRADY | 11 PŘÍČNÁ SPOJKA | 18 REZERVA | 25 T103 |
| 05 TŘEBŇ | 12 MĚŘENÍ | 19 VS T21 | 26 REZERVA |
| 06 BYNOV | 13 PODÉLNÁ SPOJKA | 20 BOROANY | 27 REZERVA |
| 07 ČESKÉ VELENICE | 14 PODÉLNÁ SPOJKA | 21 CHLUM | |

POZNÁMKA:

- CHRÁNIČKY D=200 mm BUDOU SESKUPENY V DISTANČNÍCH DRŽÁCÍCH PO 1 m (DRŽÁK PRO 18 Ks TRUBEK SLOŽEN Z CELKEM 4 ks ROZPĚREK FRÄNKISCHE 19946200 PRO 6 TRUBEK 200 mm).
- HUTNĚNÍ VŠECH MAETERIÁLŮ VÝKOPU PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH h < 20 cm.

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 1020002421
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 14300027035
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH CELKŮ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. JAN POLÁČEK, jan.polacek@eon.cz, tel.: +420 530 3023 79	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. JAN POLÁČEK	DATUM: 03/2022
VYPRACOVAL	Ing. JAKUB NEDOMA	ČÍSLO VÝK/DOK: 07
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12, JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	SO11 - VEDENÍ 22 kV KABELOVÉ	MĚŘÍTKO: M 1:25
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00005	FORMÁT: 3x4
DRUH DOKUMENTU	VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	ŘEZ „C“ ULOŽENÍ KABELŮ PŘED BSP	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: