



POZNÁMKA:

- HUTNĚNÍ VŠECH MATERIÁLŮ VÝKOPU PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH $h < 20$ cm.
- A = KABELY WHJT101.Ax / WHJT102.Ax
- B = KABELY WHJT101.Bx / WHJT102.Bx
- REZ. = REZERVA

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 1020002421
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 14300027035
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	eg.d
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH CELKŮ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg.d
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. JAN POLÁČEK, jan.polacek@eqd.cz, tel.: +420 530 3023 79	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. JAN POLÁČEK	DATUM: 03/2022
VYPRACOVAL	Ing. JAKUB NEDOMA	ČÍSLO VÝK/DOK:
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	11
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12, JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	S011 - VEDENÍ 22 kV KABELOVÉ	MĚŘÍTKO: M 1:20
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00005	FORMÁT: A4
DRUH DOKUMENTU	VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	ŘEZ „G“ ULOŽENÍ KABELŮ T101/T102	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: