

AUTORIZACE

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č.STAVBY: 1020002421
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ: 14300027035
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	eg·d
ČÁST	D1 – DOKUMENTACE STAVEB. NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. JAKUB NEDOMA, jakub.nedoma@egd.cz, tel: 734 430 663	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. JAN POLÁČEK	DATUM: 03/2022
VYPRACOVAL	Ing. JAKUB NEDOMA	ČÍSLO VÝKRESU: 83
KONTRLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO11 – VEDENÍ 22 KV KABELOVÉ	LIP
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00005	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU	SPECIFIKACE	
NÁZEV DOKUMENTU	KABELOVÁ LISTINA - NOVÝ STAV	STRÁNKA / CELKEM: 1/2

Název vývodu	Název kabelu	Typ kabelu	(m)	I. konec	I. koncovka	II. konec	II. koncovka	Poznámka
Rozváděč =AJA								
Lázně	- (L1)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 22	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L2)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 22	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L3)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 22	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
Třeboň	- (L1)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 05	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L2)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 05	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L3)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 05	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
Mladošovice	- (L1)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 24	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L2)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 24	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L3)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 24	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
Chlum	- (L1)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 21	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L2)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 21	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L3)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 21	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
Suchdol	- (L1)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 03	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L2)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 03	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L3)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 03	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
Č. Velenice	- (L1)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 07	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L2)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 07	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L3)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 07	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
Nové Hrady	- (L1)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 04	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L2)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 04	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L3)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 04	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
Borovany	- (L1)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 20	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L2)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 20	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L3)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 20	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
Jakule	- (L1)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 23	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L2)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 23	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L3)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 23	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
Byňov	- (L1)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 06	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L2)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 06	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L3)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJA 06	RSTI-5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317

Název vývodu	Název kabelu	Typ kabelu	(m)	I. konec	I. koncovka	II. konec	II. koncovka	Poznámka
T21 (VS)	WHJA1901.1	22 AXEKVCEY 1x70	20	AJA 19	RSTI-5855 (⇒ PS10)	T21	POLT-24D/1XI (⇒ PS10)	⇒ PS10
	WHJA1901.2	23 AXEKVCEY 1x70	20	AJA 19	RSTI-5855 (⇒ PS10)	T21	POLT-24D/1XI (⇒ PS10)	⇒ PS10
	WHJA1901.3	24 AXEKVCEY 1x70	20	AJA 19	RSTI-5855 (⇒ PS10)	T21	POLT-24D/1XI (⇒ PS10)	⇒ PS10
T22 (VS)	WHJB0301.1	22 AXEKVCEY 1x70	10	AJB 03	RSTI-5855 (⇒ PS10)	T22	POLT-24D/1XI (⇒ PS10)	⇒ PS10
	WHJB0301.2	23 AXEKVCEY 1x70	10	AJB 03	RSTI-5855 (⇒ PS10)	T22	POLT-24D/1XI (⇒ PS10)	⇒ PS10
	WHJB0301.3	24 AXEKVCEY 1x70	10	AJB 03	RSTI-5855 (⇒ PS10)	T22	POLT-24D/1XI (⇒ PS10)	⇒ PS10
AJB02	WHJA0901.1	22 AXEKVCEY 1x240	22	AJA 09	RSTI-5855 (⇒ PS10)	AJB02	RSTI 5855 (⇒ PS10)	⇒ PS10
	WHJA0901.2	22 AXEKVCEY 1x240	22	AJA 09	RSTI-5855 (⇒ PS10)	AJB02	RSTI 5855 (⇒ PS10)	⇒ PS10
	WHJA0901.3	22 AXEKVCEY 1x240	22	AJA 09	RSTI-5855 (⇒ PS10)	AJB02	RSTI 5855 (⇒ PS10)	⇒ PS10
T101	WHJT101.A1	22 CXEKVCEY 1x300	80	AJA 10	RSTI-5855 (⇒ PS10)	T101	POLT-24E/1XO-ML6-13 (⇒ PS04)	zřízení v rámci provizoria
	WHJT101.A2	22 CXEKVCEY 1x300	80	AJA 10	RSTI-5855 (⇒ PS10)	T101	POLT-24E/1XO-ML6-13 (⇒ PS04)	zřízení v rámci provizoria
	WHJT101.A3	22 CXEKVCEY 1x300	80	AJA 10	RSTI-5855 (⇒ PS10)	T101	POLT-24E/1XO-ML6-13 (⇒ PS04)	zřízení v rámci provizoria
	WHJT101.B1	22 CXEKVCEY 1x300	80	AJA 10	RSTI-CC5855 (⇒ PS10)	T101	POLT-24E/1XO-ML6-13 (⇒ PS04)	zřízení v rámci provizoria
	WHJT101.B2	22 CXEKVCEY 1x300	80	AJA 10	RSTI-CC5855 (⇒ PS10)	T101	POLT-24E/1XO-ML6-13 (⇒ PS04)	zřízení v rámci provizoria
	WHJT101.B3	22 CXEKVCEY 1x300	80	AJA 10	RSTI-CC5855 (⇒ PS10)	T101	POLT-24E/1XO-ML6-13 (⇒ PS04)	zřízení v rámci provizoria
T102	WHJT102.A1	22 CXEKVCEY 1x300	60	AJA 17	RSTI-5855 (⇒ PS10)	T102	POLT-24E/1XO-ML6-13 (⇒ PS04)	zřízení v rámci provizoria
	WHJT102.A2	22 CXEKVCEY 1x300	60	AJA 17	RSTI-5855 (⇒ PS10)	T102	POLT-24E/1XO-ML6-13 (⇒ PS04)	zřízení v rámci provizoria
	WHJT102.A3	22 CXEKVCEY 1x300	60	AJA 17	RSTI-5855 (⇒ PS10)	T102	POLT-24E/1XO-ML6-13 (⇒ PS04)	zřízení v rámci provizoria
	WHJT102.B1	22 CXEKVCEY 1x300	60	AJA 17	RSTI-CC5855 (⇒ PS10)	T102	POLT-24E/1XO-ML6-13 (⇒ PS04)	zřízení v rámci provizoria
	WHJT102.B2	22 CXEKVCEY 1x300	60	AJA 17	RSTI-CC5855 (⇒ PS10)	T102	POLT-24E/1XO-ML6-13 (⇒ PS04)	zřízení v rámci provizoria
	WHJT102.B3	22 CXEKVCEY 1x300	60	AJA 17	RSTI-CC5855 (⇒ PS10)	T102	POLT-24E/1XO-ML6-13 (⇒ PS04)	zřízení v rámci provizoria
Rozváděč =AJB								
Domanín	- (L1)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJB 01	RSTI 5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L2)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJB 01	RSTI 5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
	- (L3)	22 AXEKVCEY 1x240	-	AJB 01	RSTI 5855 (⇒ PS10)	-	-	⇒ akce č. 1040016317
T22 (VS)	WHJB0301.1	22 AXEKVCEY 1x240	8	AJB03	RSSS 5227 (⇒ PS10)	T22	POLT-24D/1XI (⇒ PS05)	⇒ PS10
	WHJB0301.2	22 AXEKVCEY 1x240	8	AJB03	RSSS 5227 (⇒ PS10)	T22	POLT-24D/1XI (⇒ PS05)	⇒ PS10
	WHJB0301.3	22 AXEKVCEY 1x240	8	AJB03	RSSS 5227 (⇒ PS10)	T22	POLT-24D/1XI (⇒ PS05)	⇒ PS10

POZNÁMKY:

- Kabely linky Domanín budou před zhotovením rozváděče =AJB ukončeny v poli +AJA09 (koncovky ⇒ PS10). Následně budou přepojeny do +AJB01.
- Trafostání T102* jsou v novém stavu přeznačeny na T101, trafostání T102P na T102. Příslušné kabely budou délkově upraveny a přetrasovány.
- Kabely/koncovky řešené související akcí / jiným PS jsou označeny „⇒“.