



ČÍSLO MÍST.	CÍL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	Druh PODLAHY	OPRAVA POVRCHŮ OBKLAD	PODHLAD
A0101	VSTUPNÍ CHODBA	6,90	PVC		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0102	WC	1,60	KERAM. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	SADROKARTON NOVÝ, v=2600
A0103	UMÝVÁRNA	2,60	KERAM. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	SADROKARTON NOVÝ, v=2600
A0104	CHODBA	33,00	PVC		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0105	DÍLNA	32,60	CEMENT. POTĚR + NATĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0106	PŘEDSÍŇ	9,50	KERAM. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	
A0107	OPRAVNA VODY	4,90	KERAM. DLAŽBA		
A0108	TECHNICKÁ MÍSTNOST	20,00	KERAM. DLAŽBA		
A0109	ROZVODNA 22kV	76,70	CEMENT. POTĚR + NATĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=3300
A0110	TELEKOMUNIKACE	22,20	PVC ANTISTATIK		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0111	OCHRANY A DŘSO	63,30	CEMENT. POTĚR + NATĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0112	STANČNÍ BATERIE	21,90	KERAM. DLAŽBA		
A0113	DENNÍ MÍSTNOST	16,00	PVC		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0114	TECHNICKÁ MÍSTNOST	24,80	CEMENT. POTĚR + NATĚR		
A0115	TECHNICKÁ MÍSTNOST	24,80	CEMENT. POTĚR + NATĚR		
A0116	ROZVODNA VS	7,90	CEMENT. POTĚR + NATĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=3300
A0117	TRANSFORMÁTOR T22	7,90	CEMENT. POTĚR + NATĚR		
A0118	TRANSFORMÁTOR T21	7,90	CEMENT. POTĚR + NATĚR		
A0119	HASIČÍ TECHNIKA	22,20	CEMENT. POTĚR + NATĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600

- LEGENDA ZNAČEK:
- KABELY 400 / 230 V
 - DVOJZÁSUVKA 230 V
 - DVOJZÁSUVKA S VYŠŠÍM KRYTÍM IP 54
 - DVOJZÁSUVKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU TŘÍDA T3
 - ZÁSUVKA 400V, 3P + N + PE
 - DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB DZ 35 X 100
 - DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB DZ 35 X 200
 - UZEMŇOVACÍ PÁSEK FeZn 30 x 4 mm2
 - PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUP S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 15 MINUT
 - PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUP S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 60 MINUT

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNÝ	Č. STAVBY: 102 0002 421
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.:
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
ČÁST	D.1.4.d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL DYMÁČEK	DATUM: 05-2022
VYPRACOVAL	Ing. PAVEL DYMÁČEK	ČÍSLO VÝK/DOK: 04
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12, JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	S030 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVOVY	MĚŘÍTKO: M 150
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00015	FORMÁT: A0
Druh DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	DISPOZICE ZÁSUVK 230V a 400V	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD: