



LEGENDA POZIC					
OZN	ÚČEL	m²	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
1.01	STÁNÍ TRANSFORMÁTORU T101	39.00	ROŠT + BETON (NÁTĚR)	BETON	
1.02	STÁNÍ TLUMIVKY TL1	9.24	ROŠT + BETON (NÁTĚR)	BETON	
1.03	STÁNÍ TRANSFORMÁTORU T102	5.43	ROŠT + BETON (NÁTĚR)	BETON	
1.04	STÁNÍ TLUMIVKY TL2	4.27	ROŠT + BETON (NÁTĚR)	BETON	
1.05	PROSTOROVÁ REZERVA T103	1.98			

TRAFOSTÁNÍ EG.D

STANICE TYPU: 6xAW 3066  
2xAW 3060  
2xAW 3030  
ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 183,67m²  
OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 220,41m³  
HMOTNOST: VANA 1, 6 (6,7m³) - 16,75t  
VANA 2, 5+PRAHY (11,68m³) - 29,2t  
VANA 3, 4 (6,7m³) - 16,75t  
VANA 7, 10+PRAHY (8,77m³) - 21,925t  
VANA 8, 9 (3,64m³) - 9,1t

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETON - C35/45-XC4, XF1, OCEĽ B500 B	ZHÁŠECÍ ROŠTY (LICHTGITTER, TYP BN-OF TL 75mm)
PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE	ÚNOSNOST MIN.1000kg/m2, BODOVÉ 300kg
VÝPLŇOVÉ STĚNY	PŮVODNÍ TRAFOSTÁNÍ UBOURANÉ DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ -1,300
ŽELEZOBETON - C20/25-XC1, OCEĽ B500 B	

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT POČTY A ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!
- PROJEKTANT NENESÉ ZODPOVĚDNOST ZA ZMĚNY USKUTEČNĚNÉ BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU !!!
- PODROBNOSTI NEUVEDENÉ V PD MUSÍ BÝT PROVEDENY VE SMYSLU PLATNÝCH (RESP. ZÁVAZNÝCH) ČSN, PODLE SCHVÁLENÝCH TECHNOLOG. PŘEDPISŮ DODAVATELE TAK, ABY DÍLO SPLŇovalo FUNKČNÍ PŘEDPOKLADY A PROJEKTOVANÝ ÚČEL VYUŽITÍ
- STANOVISŤE TRAF A TLUMIVEK BUDE KOMPLETNÍ DODÁVKOU spol. BETONBAU
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE ČSN 733610
- NAVRŽENÉ SKLADBY JEDNOTLIVÝCH SLOŽENÝCH KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY VE VÝPISU
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE A VÝROBKY JSOU SPECIFIKOVÁNY VE VÝPISU PRVKŮ

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 102 0002 421
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.:
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ	eg.d
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg.d
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.:535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		eg.d
ZOD. PROJEKTANT	Ing. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	
VYPRACOVAL	Ing. LUKÁŠ BAŽANT	DATUM: 06-2022
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	ČÍSLO VÝK/DOK: 08
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12, JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	S031 - ROZVODNA 110 kV - STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: M 1:50
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00016	FORMÁT: 4xA4
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	PŮDORYS TRAFOSTÁNÍ NOVÝ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: