



- LEGENDA MATERIÁLŮ
- PREFABRIKOVANÁ ZÁKLADOVÁ PATKA  
BETON C25/30
  - MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ PATKA  
BETON C25/30
  - PODKLADNÍ BETON  
C12/15
  - PÍSKOVÉ LOŽE, PÍSKOVÝ ZÁSYP, FRAKCE 0-4
  - NÁSYP ZHUTNĚNOU ZEMINOU
  - ROSTLÝ TERÉN
- POZNÁMKA
- HRANY BLOKŮ A ZHLAVÍ BUDOU OSTRÉ
  - POVRCH PREFABRIKÁTU BUDE POHLEDOVÝ, T.J. BEZ VZDUCHOVÝCH BUBLIN, BEZ OTŘEPŮ PO BEDNĚNÍ, BEZ TRHLIN
  - ROZTEČ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ: 420x420 mm A 550x550 mm
  - KABELOVÁ CHRÁNIČKA BUDE V PROVEDENÍ ODDOLÁVAJÍCÍMU VLVIVŮM UV ZÁŘENÍ
  - POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ. VÝKRES POVRCHOVÉ ÚPRAVY PATEK
  - PO PROTAŽENÍ KABELŮ SE PROVEDE UCPÁNÍ CHRÁNIČKY UCPÁVKOU (MIN. VATA, EPS,...) A UTĚSNĚNÍ KABELOVOU UCPÁVKOU PROMASEAL-AG (TL.20mm) + PROMASEAL-S (TL.15mm)

±0.000=468.260=VRCH TRAFOSTÁNÍ -0.400=467.860=VRCH TERÉNU ROZVODNY		
NÁZEV AKCE	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY:102 0002 421
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.:
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ	eg·d
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.:535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		eg·d
ZOD. PROJEKTANT	Ing. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	
VYPRACOVAL	Ing. LUKÁŠ BAŽANT	DATUM:06-2022
KONTOLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	ČÍSLO VÝK/DOK: 16
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12, JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	SO31 – ROZVODNA 110 kV – STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: M 1:20
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00016	FORMÁT: 4x4
DRUH DOKUMENTU	KONSTRUKČNÍ VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	OSAZENÍ ZÁKLADOVÝCH PATEK	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: