



LEGENDA:

- T101

T102

TL1, TL2

RL1, RL2

FVE/02, FVE/04

FVJ/01, FVJ/02

FVO/01, FVO/02

AVT1, AVT2

ATT1, ATT2

ATR1, ATR2

ATL1, ATL2

TZ1, TZ2
- TRANSFORMÁTOR 40 MVA

TRANSFORMÁTOR 25 MVA

ZHÁSECÍ TLUMIVKA

SEKUNDÁRNÍ ODPORNÍK

SVODIČ PŘEPĚTÍ

SVODIČ PŘEPĚTÍ

SVODIČ PŘEPĚTÍ

PROPOJOVACÍ SKŘIŇ TRANSFORMÁTORU T101 A 102

OVLÁDACÍ SKŘIŇ TRANSFORMÁTORU T01 A T102

OVLÁDACÍ SKŘIŇ REGULACE TRANSFORMÁTORU T101 A T102

OVLÁDACÍ SKŘIŇ TLUMIVKY TL1 A TL2

PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PROUDU

NOVÉ ZAŘÍZENÍ

OPĚTOVNÁ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

POZNÁMKY:

MUSÍ BÝT DODRŽENY MINIMÁLNÍ DOSKOKOVÉ VZDÁLENOSTI OD ŽIVÝCH ČÁSTÍ (VZDÁLENOSTI FÁZE-FÁZE A FÁZE-ZEM):
-PRO NAPĚTÍ 110 kV MUSÍ BÝT DODRŽENA MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST FÁZE-FÁZE A FÁZE-ZEM 1,2 m
-PRO NAPĚTÍ 22 kV MUSÍ BÝT DODRŽENA MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST FÁZE-FÁZE A FÁZE-ZEM 0,3 m

VŠECHNY VYZNAČENÉ KÓTY MUSÍ BÝT DODRŽENY S PŘESNOSTÍ NA CENTIMETRY

D			
C			
B			
A	ZMĚNA TYPU TLUMIVEK A ODPORNÍKŮ TL1,TL2,RL1,RL2	03/2025	MATOUŠEK
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 102 0002 421	
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 1430 002 7035	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.: 535 141 951		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	Ing. JAN POLÁČEK	DATUM: 03-2022	
VYPRACOVAL	Ing. ZDENĚK MATOUŠEK, TOMÁŠ VIKTORIN	ČÍSLO VÝK./DOK: D.2B - 03.2	
KONTROLOVAL	Ing. JIŘÍ ČÁSLAVA		
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP	
SO/PS	PS04 - TRANSFORMÁTOR 110/22 kV	MĚŘÍTKO: 1 : 50	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZ00036	FORMÁT: A1	
DRUH DOKUMENTU	POHLED	LIST/CELKEM: 2/2	
NÁZEV DOKUMENTU	BOKORYS TRAFOSÁNÍ NOVÝ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD:	