

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č.STAVBY: 1020002421
STAVEBNÍK	E.G.D, a.s. LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ:
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	eg·d
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	E.G.D, a.s. LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. PETR ŠPIČÁK, PET.SPICAK@EG.D.CZ, TEL: +420 535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	ING. JAN POLÁČEK	DATUM: 03/2022
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ PAVLÍČEK	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL	ING. PETR ŠPIČÁK	9
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 32 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS06 – TLUMIVKY	LIP
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00037	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU	SPECIFIKACE	-
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÉ SPECIFIKACE	STRÁNKA / CELKEM:
		-



Název :

## LIP\_PS06\_09 Technické specifikace

Provozná soubor:	PS06 – Tlumivky		
Majetková Třída:	CZD00037		
Akce :	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY		
Místo :	TR 110/22 kV LIPNICE		
Objednatel :	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, 602 00 Brno		
Stupeň PD :	Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)		
Archivní číslo :			
Číslo zakázky :	1020002421	Datum :	03/2022
Obsah :			
<div>LIP_PS06_09      Materiálové tabulky</div> <div>LIP_PS06_09.1      Specifikace dodávek</div>			
Změnové záznamy :		c)	Výtisk :
		d)	
		e)	
		f)	
Vypracoval :		Ing. Jiří Pavlíček	



Název :

## LIP\_PS04\_09 Materiálové tabulky

Provozná soubor:	PS06 – Tlumivky		
Majetková Třída:	CZD00037		
Akce :	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY		
Místo :	TR 110/22 kV LIPNICE		
Objednatel :	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, 602 00 Brno		
Stupeň PD :	DPS - Projektová dokumentace pro provedení stavby		
Archivní číslo :			
Číslo zakázky :	1020002421	Datum :	03/2022
Obsah :			
<div><div>1</div><div>Soupis nově montovaného materiálu</div></div> <div><div>2</div><div>Soupis demontovaného materiálu</div></div> <div><div>3</div><div>Soupis odpadů ze zemních a demoličních prací</div></div> <div><div>4</div><div>Výkaz demontovaného materiálu výnosového</div></div>			
Změnové záznamy :	c)	Výtisk :	
	d)		
a)	e)		
b)	f)		
Vypracoval :	Ing. Jiří Pavlíček		

Číslo:	Název:		
<b>1</b>	<b>SOUPIS NOVĚ MONTOVANÉHO MATERIÁLU</b>		
Položka	Název položky	M.J.	celkem
	<b>Dodávka EG.D</b>		
1100001743	Tlumivka ASR 4.0/ 5000 kVA- zajišťuje EG.D	kus	2
1100001748	Sekundární odporník SR 500-1500/6- zajišťuje EG.D	kus	2
	<b>Materiál zhotovitele</b>		
X917241	POK pod odporník S355J2	kg	43,4
X917242	POK pod vývod tlumivky S355J2	kg	177,4
X917243	Kabel pro silové napojení odporníku 1-YY 150 RM	m	50
X917244	Kabelové oka pro ukončení vodiče KU-L 150x12	ks	10
X917356	Teplem smrštiteľná trubka RPz 40/16	m	3
X917246	Zemnicí páska FeZn 40x4	m	20
X917247	Svorka odbočná/spojovací pro FeZn 40x4	ks	6
X917354	Svařovací elektrody	balení	1
X917249	Teplem smrštiteľná páska TKT š. 50, tl. 0,5	m	4
35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	10
X917252	POK pod tlumivku PS S355J2	kg	317
X917253	POK pro pracovní uzemnění tlumivky S355J2	kg	19
24642001	ředidlo syntetických nátěrových hmot	kg	3
X917359	Barva základní syntetická	kg	6
X917256	Barva vrchní syntetická modrá RAL5015	kg	3
X917257	Barva vrchní syntetická zelená RAL6018	kg	3
X917258	Barva vrchní syntetická žlutá RAL1021	kg	3
11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,003
X917395	Elektrická kontaktní vazelína	balení	1
X917396	Montážní pěna pro utěsnění chráničů	balení	3
X917262	Těsnicí tmel Hyperseal - expert 150	balení	3
X917398	Pásek pro svazkování NN kabelů	sada	2
X917264	Soupis nově montovaných tabulek pro tluminky	sada	2

X9174052	Spojovací materiál k tlumivce	sada	3
X917266	Kabely pro provizorní připojení T102 k AVT2	sada	1
X917267	Chráníčka pro NN kabely v provizorním trafostání KF09160	m	15
X917268	Profil U80 pod odporník v provizorním trafostání	m	3
34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm <sup>2</sup>	m	41
34111732	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (CYKFY) 3X2,5mm <sup>2</sup>	m	164
34111736	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (CYKFY) 5X1,5mm <sup>2</sup>	m	41
34111740	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (CYKFY) 7X1,5mm <sup>2</sup>	m	41
34111742	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (CYKFY) 12X1,5mm <sup>2</sup>	m	41



[illegible]

[illegible]





Název :

## LIP\_PS06\_09.1 Specifikace dodávek

Provozní soubor:	PS06 – Tlumivky		
Majetková třída:	CZD00037		
Akce :	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY		
Místo :	TR 110/22 kV LIPNICE		
Objednatel :	EG.D, a.s. Lidická 1873/36, 602 00 Brno		
Stupeň PD :	DPS - Projektová dokumentace pro provedení stavby		
Archivní číslo :			
Číslo zakázky :	1020002421	Datum :	03/2022

Obsah :

- |   |  |
|---|--|
| 1 | TOS CZD000037 01 - Tlumivka ASR 4.0                          |
| 2 | TOS CZD000037 02 - Sekundární odporník SR 1500A/0,5kV/KB6s/c |

Změnové záznamy :	c)	Výtisk :
	d)	
	e)	
	f)	
Vypracoval :		Ing. Jiří Pavlíček