



KUSOVNÍK				
POLOŽKA	KS	POPIS	ČÍSLO SOUČÁSTI	KOMENTÁŘE
18, 19	2	POK POD VÝVODOVÝ ODPOJOVAČ - POK_OTU110_QE	POK DLE VÝKRESU LIP_PS09_44_POK_OTU110_QE	
1, 3, 4, 6	21	PŘÍSTROJOVÉ SVORKY Al PRO Cu (Al) SVORNÍK A AlFe VODIČ PŘÍMO/BOČNĚ	321337.1	
7, 8, 9, 10	24	AlFe LANO	362-AL1/59-ST1A	
11, 12, 13	18	SVORKA PRO ZKRATOVACÍ SOUPRAVY NA AIFE (Cu) VODIČE	409150	
14, 15	2	KABELOVÁ TRASA	Konstrukce pro TA(AEA0103)	
16, 17	2	KABELOVÁ TRASA	Konstrukce pro TV	
20	12	PROUDOVÁ SVORKA LANO - LANO ROZEBIRATELNÁ	167 637	
21	12	PROUDOVÁ SVORKA LANO - LANO ROZEBIRATELNÁ	167 630	
22	12	PŘECHODOVÁ ČÁST ROUBÍK - ROUBÍK	310 004	

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

SOUSTAVA	3-50Hz, 110kV / TT
JMENOVITÉ NAPĚTÍ	110 kV
NEJVYŠŠÍ NAPĚTÍ	123 kV
JMENOVITÝ KMITOČET	50 Hz
ZKRATOVÁ ODOLNOST ROZVODNY	20/50 kA (3500 MVA)
ZKRATOVÝ PROUD 1F.	5,933 kA
ZKRATOVÝ PROUD 3F.	6,397 kA

LEGENDA:

FVE	OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ 110 kV
QV	VÝVODOVÝ ODPOJOVAČ
QE	VÝVODOVÝ UZEMŇOVAČ
TV	PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR NAPĚTÍ
TA	PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PROUDU
QM	VÝKONOVÝ VYPÍNAČ
QA	ODPOJOVAČ PŘÍPOJNICOVÝ
TO	OSVĚTLENÍ TECHNOLOGIE R110kV
SZJ	STÁVAJÍCÍ ZEMNÍČÍ JÍMKA
NZJ	NOVÁ ZEMNÍČÍ JÍMKA
AZZ01	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 3x400/230V
JKB	JÍMACÍ KONSTRUKCE BLESKOVODU

— NOVÉ ZAŘÍZENÍ / MATERIÁL  
— OPĚTOVNĚ POUŽITÉ ZAŘÍZENÍ/MATERIÁL

D			
C			
B			
A	OPRAVENO ČÍSLO VÝKRESU Z 13 NA 14	03/2025	MATOUŠEK
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 102 0002 421	
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 1430 002 7035	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PĚTR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.: 535 141 951		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	ING. JAN POLÁČEK	DATUM: 03-2022	
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK MATOUŠEK	ČÍSLO VÝK./DOK:	
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ ČÁSLAVA	D.2B-14-4	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP	
SO/PS	PS09 - ROZVODNA 110 kV - TECHNOLOGIE	MĚŘÍTKO: 1 : 50	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00038	FORMÁT: A1	
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 2/2	
NÁZEV DOKUMENTU	MONTÁŽNÍ AXONOMETRIE NOVÝ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD:	