


LEGENDA:

- VN KABEL - 3X AXEKVCEY-1x240 mm²
- KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA D = 200 mm
- HDPE CHRÁNIČKA D = 40 mm - OPTOTRUBKA
- ZEMINA

POZNÁMKY:

- PŘI MANIPULACI S VN KABELY DODRŽET POLOMĚR OHYBU $r_{\min} = 70 \text{ cm!}$
- PODROBNÝ VÝKRES ŠACHET VIZ VÝKRESY Č. 24 A Č. 25 ČÁSTI S031.
- TRASY KABELŮ VN V ŠACHTÁCH Š28 A Š29 VIZ VÝKRESY Č. 11 A 12.

VZÁJEMNÁ POZICE ŠACHET:



AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 1020002421
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 14300027035
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	eg.d
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH CELKŮ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg.d
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. JAN POLÁČEK, jan.polacek@eqd.cz, tel.: +420 530 3023 79	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		DATUM: 03/2022
ZOD. PROJEKTANT	Ing. JAN POLÁČEK	ČÍSLO VÝK/DOK: 05
VYPRACOVAL	Ing. JAKUB NEDOMA	
KONTOLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12, JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	S011 - VEDENÍ 22 kV KABELOVÉ	MĚŘÍTKO: M 1:25
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00005	FORMÁT: A3
DRUH DOKUMENTU	POHLED	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	POHLED "A" ŠACHTY Š30, Š29, Š28	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: