


LEGENDA MÍSTNOSTI

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	OPRAVA POVRCHŮ OBKLAD	PODHLÉD
A0101	VSTUPNÍ CHODBA	6,90	PVC		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0102	WC	1,60	KERAM. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	SÁDROKARTON NOVÝ, v=2600
A0103	UMÝVÁRNA	2,60	KERAM. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	SÁDROKARTON NOVÝ, v=2600
A0104	CHODBA	33,00	PVC		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0105	DILNA	32,60	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0106	PŘEDSÍŇ	9,50	KERAM. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	
A0107	OPRAVNA VODY	4,90	KERAM. DLAŽBA		
A0108	TECHNICKÁ MÍSTNOST	20,00	KERAM. DLAŽBA		
A0109	ROZVODNA 22kV	76,70	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=3300
A0110	TELEKOMUNIKACE	22,20	PVC ANTISTATIK		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0111	OCHRANY A DRŠO	63,30	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0112	STANIČNÍ BATERIE	21,90	KERAM. DLAŽBA		
A0113	DENNÍ MÍSTNOST	16,00	PVC		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0114	TECHNICKÁ MÍSTNOST	24,80	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		
A0115	TECHNICKÁ MÍSTNOST	24,80	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		
A0116	ROZVODNA VS	7,90	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=3300
A0117	TRANSFORMÁTOR T22	7,90	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		
A0118	TRANSFORMÁTOR T21	7,90	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		
A0119	HASIČÍ TECHNIKA	22,20	CEMENT. POTĚR + NÁTĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600

LEGENDA ZNAČEK

- ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR
- ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOPNÝ SALÁVÝ PANEL (EEx2)
- ELEKTRICKÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK
- PT → PROSTOROVÝ TERMOSTAT
- PT2 → DIGITÁLNÍ TERMOSTAT
- ZT ○ ZÁSUVKOVÝ TERMOSTAT
- TS □ TEPLOTNÍ SENZOR (EEx2) – ČÍSLO



AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 102 0002 421
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 1430 002 7035
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	eg.d
ČÁST	D.1.4.4. TPS - VYTÁPĚNÍ	
ZHŮT. DOKUMENTACE	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg.d
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.: 535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZHŮT. DOKUMENTACE	TECHNIKA BUDOV s.r.o., Křenová 42, 602 00 Brno	Tb Technika budov, s.r.o. Křenová 42 602 00 BRNO
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR KOMÍNEK, kominek@enlytech.cz, tel.: 606 485 545	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PETR KOMÍNEK	DATUM: 11-2021
VYPRACOVAL	Ing. JOSEF BAREŠ	ČÍSLO VÝK/DOK: 01
KONTROLOVAL	Ing. PETR KOMÍNEK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	S030 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVOVY	MĚŘÍTKO: M 1:50
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00015	FORMÁT: 12x44
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	PŮDORYS 1.NP	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD: