



AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č.STAVBY: 102 0002 421
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ: 1430 002 7035
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.1.4.d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.: 535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL DYMÁČEK	DATUM: 03/2022
VYPRACOVAL	Ing. PAVEL DYMÁČEK	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	13
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO30 – TECHNOLOGICKÉ BUDOVY	LIP
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00015	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SOUPIS MATERIÁLU	
NÁZEV DOKUMENTU	SOUPIS MATERIÁLU - LPS	LIST / CELKEM:
		0/1

Soupis materiálu LPS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra
S: Stavba					
CZD00015: EGD Technologické budovy					
741LPS-mat: Materiál hromosvodu					
443	H	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	kus	60,000
444	H	35441560	držák hromosvodného drátu s vrutem SATJAM DHDV	kus	332,000
445	H	35442147	tyč jímací s rovným koncem 4000mm AlMgSi	kus	8,000
446	H	35442176	objímka jímací tyče FeZn	kus	8,000
447	H	35442182	stojan pro jímací tyč s rovným koncem, FeZn, s plastbetonovými podpěrami, pro jímač do 4000mm - rozpětí podpěr 700mm	kus	8,000
448	H	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	10,000
449	H	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	18,000
450	H	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	43,000
451	H	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	10,000
452	H	35431037	svorka okapová hromosvodného drátu, 85mm, SATJAM OSHD	kus	10,000
453	H	35442128	tyč zemnicí 2 m FeZn se svorkou	kus	4,000
454	H	62857005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm pro jednovrstvé hydroizolace natavitelné i kotvené s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	35,000
455	H	35431002	svorka uzemnění FeZn univerzální s 1 příložkou	kus	53,000
456	H	35442027	svorka uzemnění Cu pro zemnicí pásku a drát, 77x42mm	kus	14,000
457	H	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	588,000
458	H	X69919	Pozinkovaná ocelová kulatina AlMgSi, průměr 10 mm	kg	6,000
459	H	X69920	Pozinkovaná ocelová kulatina AlMgSi, průměr 8 mm	kg	36,000
460	H	X69921	Držák ochranného úhelníku, typ DUZ	kus	20,000
461	H	X69922	Štítek označení svodu	kus	10,000