







ŘEZ A-A



- | | |
|---|--|
|  | PREFABRIKOVANÁ ŽÁKLADOVÁ ŠACHTA
VODOSTAVEBNÍ BETON C25/30 |
|  | PODLADNÍ BETON
C12/15 |
|  | PÍSKOVÉ LOŽE, PÍSKOVÝ ZÁSYP, FRAKCE 0-4 |
|  | HUTNĚNÝ NÁSYP ZEMINY, HUTNĚNÝ PO VRTSÁCH |
|  | ROSTLÝ TERÉN |
|  | PLOCHA S PROTIPOŽÁRNÍMI DESKAMI |

POZNÁMKA

- KABELOVÁ ŠACHTA PROVEDENA JAKO ŽELEZOBETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ
- ŠACHTA ULOŽENA NA PODKLADNÍ BETON C12/15
- ŠACHTA OPATŘENA ŠACHTOVÝ POKLOPEM B125 S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU. POKLOP O VNĚJŠÍM ROZMĚRU 1100x800mm O VNITŘNÍ ROZMĚRU 900x600mm (NAPŘ. HERMELOCK HE-9060)-NUTNÉ KONZULTOVAT S DODAVATELEM ŠACHTY
- ZÁKRYTOVÁ DESKA BUDE OPATŘENA MANIPULAČNÍMI OKY
- VNĚJŠÍ POVRCH ŠACHTY POD TERÉNEM BUDE OPATŘEN ASFALTOVÝM PENETRAČNÍM NÁTĚREM
- VŠECHNY VODIVÉ ČÁSTI V ŠACHTĚ BUDOU NAPOJENY ZEMNÍM PÁSKEM NA ZEMNÍ SÍŤ
- DNO ŠACHTY BUDE VYSPÁDÁVÁNO SMĚREM KE VPUSTI
- VE STĚNÁCH ŠACHTY BUDOU PŘI VÝROBĚ OSAZENY SPOJKY CHRÁNIČEK PŘÍSLUŠNÝCH PRŮMĚRŮ
- VE DNĚ ŠACHTY BUDE OSAZENA PODLAHOVÁ VPUŠŤ
- ŠACHTA BUDE VYBAVENA PROSTUPEM PRO ZEMNĚNÍ S PŘIPOJENÍM NA VÝZTUŽ - PROSTUPKA HEA-K/150

VZÁJEMNÉ UMÍSTĚNÍ ŠACHET 28, 29, 30

