

POZOR PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU JE NUTNO :

OBVODY STÁVAJÍCÍ REGULACE PŘÍZPŮBIT NOVÉ TLUMIVCE ASR 4 5000kVA

NOVÁ TLUMIVKA MÁ PŘEVOD PTP 400/1A (PŮVODNÍ TLUMIVKA MĚLA 300/5A).
KONTROLA – KOREKCE NASTAVENÍ PŘEVODNÍKŮ SINEAX UA/L2, 1503

TAKÉ NUTNO ZKONTROLOVAT VELIKOST HODNOTY ODPORU POTENCIOMETRU R2b PROTI PŮVODNÍMU A
KORIGOVAT PŘEVODNÍK SINEAX Uoq/L2, V604

POZNÁMKA:

VÝKRES DLE STAVU UVEDENÉM V DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ KE DNI 1. 10. 2014 OD FY. INPRELOG
ČÍSLO PŮVODNÍHO VÝKRESU 44S0472E

PŘÍPONA "–P" ZNAČÍ PRÍVIZORNÍ KABEL PRO PŘESUN TLUMIVKY

FIALOVÉ VYZNAČEN MATERIÁL A ZAŘÍZENÍ K DEMONTÁŽI
ČERVENÉ VYZNAČENO NOVÉ ZAŘÍZENÍ A MATERIÁL
ZELENÉ VYZNAČENY DOTČNÉ ROZVADEČE/ZAŘÍZENÍ

