

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	POZNAMKY
101	DENNÍ MÍSTNOST	15,90	PVC	
102	TELEKOMUNIKACE	65,00	CEMENT. POTĚR + NATĚR	AKTUAL. NÁZEV
103	HASÍČÍ TECHNIKA	32,20	CEMENT. POTĚR + NATĚR	
104	DOZORNA	22,20	PVC	
105	DÍLNA	32,60	CEMENT. POTĚR + NATĚR	
106	ROZVODNA 22kV	154,70	CEMENT. POTĚR + NATĚR	
107	PŘEDSÍŇ	5,30	KERAM. DLAŽBA	
108	STANIČNÍ BATERIE	19,90	KERAM. DLAŽBA	
109	TECH. MÍSTNOST	4,90	KERAM. DLAŽBA	
110	CHODBA	17,60	PVC	
111	UMÝVÁRNA	2,60	KERAM. DLAŽBA	
112	PŘEDSÍŇ	2,60	PVC	
113	WC	1,60	KERAM. DLAŽBA	
114	GARÁŽ	32,80	CEMENT. POTĚR + NATĚR	

LEGENDA ROZVÁDĚČŮ NN V MÍSTNOSTI 102 (TELEKOMUNIKACE) A 104 (DOZORNA).

RTU – ROZVÁDĚČ ŘÍDÍČHO SYSTÉMU
NFR – ROZVÁDĚČ VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH KABELŮ ŘS

dC – ROZVÁDĚČ OCHRAN 110kV
dA – MANIPULAČNÍ ROZVÁDĚČ OCHRAN 110kV


ATJ – ROZVÁDĚČ VLASTNÍ SPOTŘEBY DC 110V
ANG – ROZVÁDĚČ 3x400V, 50Hz NEZAJIŠTĚNÝCH
ANJ – ROZVÁDĚČ 1x230V, 50Hz ZAJIŠTĚNÝCH
ATG – ROZVÁDĚČ STŘÍDAČ 110V DC/230V AC
rrs – ROZVÁDĚČ VLASTNÍ SPOTŘEBY DC 24V
GU1,2 – ROZVÁDĚČ USMĚRNOVAČE 110V DC-NABÍJEČE
U3,4 – ROZVÁDĚČ USMĚRNOVAČE 24V DC-NABÍJEČE

AYD1 – ROZVÁDĚČ STRUTUROVANÉ KABELÁŽE
AOY1 – ROZVÁDĚČ OPTIKY

ro1 – ROZVÁDĚČ ELEKTROINSTALACE BUDOVY

— STÁVAJÍCÍ KABELOVÝ KANÁL, —600 HLOUBKA KANÁLU V [mm]
ČERVENĚ VYZNAČENA PROVIZORNÍ KABELOVÁ TRASA

POZNÁMKA:
NA VÝKRESE JE ZOBRAZENA POUZE ČÁST BUDOVY SPOLEČNÝCH PROVOZŮ - BSP



AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY:102 0002 421 Č. OBJ.: 14300027035
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg.d
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg.d
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. JIŘÍ ČÁSLAVA, jiri.caslava@eqd.cz, tel.:530 301 254	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	ING. JAN POLÁČEK	DATUM: 07-2022
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ ČÁSLAVA	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2B-75
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ ČÁSLAVA	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12, JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	PS09 - ROZVODNA 110 kV - TECHNOLOGIE	MĚŘÍTKO: 1:75
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00038	FORMÁT: 2xA4
DRUH DOKUMENTU	VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	TLUMIVKA TL2 - PŮDORYS KAB. TRASY BSP - PROVIZORNÍ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: