


SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- SA VELKOFORMÁTOVÁ TVAROVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA TL 0,5 mm – IMITACE TÁSEK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PURMAT 50 mikronů BARVA ČERVENÁ (např. SATJAM GRANDE)
- LATĚ A KONTRALATĚ VEL. 50/40 mm V ROZTEČI 1000/350 mm
- TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY PIR TL 100 mm s DVOUVRSTVOU MEMBRÁNOU S POLYURETANOVÝM POVRCHEM PRO VODOTĚSNÉ PODSTŘEŠÍ SE SAMOLEPIČÍM PŘESAHEM (výrobce PUREN) KOTVENÉ PŘES KONTRALATĚ
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KRYTINA (PAROTĚSNÁ ZÁBRANA)
- NOSNÉ KERAMICKÉ PANELE STŘECHY
- V ÚROVNI TEPELNÉ IZOLACE OSADIT DOPLNKOVOU OKAPNÍČKU PŘETAŽENOU PVC FOLIÍ V ŠÍŘCE 250 mm
- V CELE LATI PODEŁ OKAPU OSADIT VĚTRACÍ PÁS Š. 80 mm
- NAD OKAPEM UMÍSTIT SNĚHOVÉ ZÁBRANY NOS (SZ 115/30) PO 825 mm, NAD DVEŘMI A VRATY DO KAŽDÉ VLNY – CELKEM 110 KS

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

NOVĚ OPLECHOVÁNÍ – ZÁVĚTRNÉ LÍŠTY, OKAPNICE, OKAKOVÉ ŽLABY A SVODY BUDOU PROVEDENY Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU, BARVA RAL 7035



±0,000=468,03

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY:102 0002 421
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 1430 002 7035
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	eg.d
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg.d
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	DATUM: 05-2022
VYPRACOVAL	Ing. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	ČÍSLO VÝK./DOK: 16
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	S030 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY	MĚŘÍTKO: M 1:50
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00015	FORMÁT: 5xA4
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	PŮDORYS STŘECHY NOVÝ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD: