



LEGENDA MÍSTNOSTI

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	OPRAVA POVRCHŮ OBKLAD.	PODHLAD
A0101	VSTUPNÍ CHODBA	6,90	PVC		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0102	WC	1,60	KERAM. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	SÁDROKARTON NOVÝ, v=2600
A0103	UMÝVÁRNA	2,60	KERAM. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	SÁDROKARTON NOVÝ, v=2600
A0104	CHODBA	33,00	PVC		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0105	DÍLNA	32,60	CEMENT. POTĚR + NATĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0106	PŘEDSÍŇ	9,50	KERAM. DLAŽBA	STÁVAJÍCÍ	
A0107	OPRAVNA VODY	4,90	KERAM. DLAŽBA		
A0108	TECHNICKÁ MÍSTNOST	20,00	KERAM. DLAŽBA		
A0109	ROZVODNA 22kV	76,70	CEMENT. POTĚR + NATĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=3300
A0110	TELEKOMUNIKACE	22,20	PVC ANTIŠTATIK		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0111	OCHRANY A DRŠO	63,30	CEMENT. POTĚR + NATĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0112	STANIČNÍ BATERIE	21,90	KERAM. DLAŽBA		
A0113	DENNÍ MÍSTNOST	16,00	PVC		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600
A0114	TECHNICKÁ MÍSTNOST	24,80	CEMENT. POTĚR + NATĚR		
A0115	TECHNICKÁ MÍSTNOST	24,80	CEMENT. POTĚR + NATĚR		
A0116	ROZVODNA VS	7,90	CEMENT. POTĚR + NATĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=3300
A0117	ROZVODNA T22	7,90	CEMENT. POTĚR + NATĚR		
A0118	TRANSFORMÁTOR T21	7,90	CEMENT. POTĚR + NATĚR		
A0119	HASIČÍ TECHNIKA	22,20	CEMENT. POTĚR + NATĚR		KAZETOVÝ NOVÝ, v=2600

LEGENDA ZNAČEK:

- KABELY 230V
- VYPÍNAČ PROVOZNIHO A HAVARIJNIHO VĚTRÁNÍ
- SERVISNÍ VYPÍNAČ CELOROČNÍHO CHLAZENÍ
- TLAČÍTKO PRO OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU
- ČIDLO DETEKTORU SF6
- POKOJOVÝ TERMOSTAT S EXTERNÍM ČIDLEM
- PŘIPOJOVACÍ KRABICE K-KONVEKTOR, P-PANEL Ž-ŽEBŘÍK
- STÁVAJÍCÍ OHŘÍVAČ VODY
- POKOJOVÝ TERMOSTAT
- EXTERNÍ ČIDLO
- TERMOSTAT VZT

- 1.01, 1.02 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR 230V DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
- 2.01a, 2.01b, 3.01a, 3.01b UZAVÍRACÍ Klapka SE SERVOPOHONEM 230V
- 2.01 RADIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR 230V
- 3.01 RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 230V DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
- 4.01, 4.02 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR 230V DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
- 6.01, 7.01 VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
- 6.01a, 7.01a VNITŘNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 102 0002 421
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.:
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ČÁST	D.1.4.d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
ZHOT. DOKUMENTACE	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.:535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL DYMAČEK	DATUM: 05-2022
VYPRACOVAL	Ing. PAVEL DYMAČEK	ČÍSLO VÝK./DOK.: 05
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	S030 - TECHNOLOGICKÉ BUDOVY	MĚŘÍTKO: M 150
MAJETKOVÁ TRÍDA	CZD00015	FORMÁT: A0
Druh dokumentu	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	DISPOZICE NAPÁJENÍ UT, VZT, ZTI	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD: