

Stavba: TR Lipnice - obnova transformovny

Datum: květen 2022

Zpracoval: Ing. Dymáček

KABELOVÁ LISTINA - VZT, ZTI							
VODIČ			KABELOVÁ TRASA				
číslo	TYP	Průřez [mm ²]	Počet žil	ZAČÁTEK	PŘES	KONEC	DÉLKA TRASY [m]
WL 405	CYKY-J 3x	1,5	3	AZE 02		XT 40a	10
WL 406	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 40a		EV 40	2
WL 407	CYKY-O 2x	1,5	2	XT 40b		SA 40	2,1
WS 408	CYKY-O 2x	1,5	2	AZE 02, K11		XT 40b	10
WL 409	CYKY-J 3x	1,5	3	AZE 02		XT 41a	7
WL 410	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 41a		EV 41	2
WL 411a	CYKY-O 2x	1,5	2	XT 41b		SA 41	2,1
WS 411b	CYKY-O 2x	1,5	2	AZE 02, K12		XT 41b	7
WL 412	CYKY-J 3x	4	3	AZE 02		XT 42a	32
WL 413	CYKY-J 3x	4	3	XT 42a		EV 42	2
WL 414	CYKY-O 2x	4	2	XT 42a		QM 42	2,1
WS 415	CYKY-O 2x	1,5	2	AZE 02, K13		T 42	27
WS 416	CYKY-O 2x	1,5	2	AZE 02, K14		D 42	22
WL 417	CYKY-J 3x	1,5	3	AZE 02		XT 43a	32
WL 418	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 43a		M 43a	2
WL 419	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 43a		XT 43b	19
WL 420	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 43b		M 43b	2
WL 421	CYKY-J 3x	1,5	2	AZE 02		XT 44a	37,5
WL 422	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 44a		EV 44	2
WL 423	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 44a		QM 44	2,1
WS 424	CYKY-O 2x	1,5	2	AZE 02, K15		T 44	40,5
WS 425	CYKY-O 2x	1,5	2	AZE 02, K16		D 44	41,5
WL 426	CYKY-J 3x	1,5	2	AZE 02		XT 45a	32
WL 427	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 45a		M 45a	2
WL 428	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 45a		XT 45b	6,5
WL 429	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 45b		M 45b	2
WS 430	CYKY-O 2x	1,5	2	AZE 02, K17		T 46	35,5
WL 431	CYKY-J 3x	1,5	3	AZE 02		XT 46	38,5

větrání WC

větrání umývárny

větrání rozvodny 22 kV

uzavírací klapka

uzavírací klapka

větrání rozvodny VS

uzavírací klapka

uzavírací klapka

KABELOVÁ LISTINA - VZT, ZTI							
VODIČ			KABELOVÁ TRASA				
číslo	TYP	Průřez [mm ²]	Počet žil	ZAČÁTEK	PŘES	KONEC	DĚLKA TRASY [m]
WL 432	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 46		EV 46	2
WS 433	CYKY-O 2x	1,5	2	AZE 02, K18		T 47	39,5
WL 434	CYKY-J 3x	1,5	3	AZE 02		XT 47	41,5
WL 435	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 47		EV 47	2
WL 436	CYKY-J 3x	2,5	3	AZE 02		XT 48a	9
WL 437	CYKY-J 3x	2,5	3	XT 48a		KL 48a	9
WL 438	CYKY-J 3x	2,5	3	XT 48a		XT 48b	10
WL 439	CYKY-O 2x	2,5	2	XT 48a		QM 48	2,1
WL 440	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 48b		KL 48b	2
WL 441	CYKY-J 3x	4	3	AZE 02		XT 49a	22,5
WL 442	CYKY-J 3x	4	3	XT 49a		KL 49a	6
WL 443	CYKY-J 3x	4	3	XT 49a		XT 49b	7
WL 444	CYKY-O 2x	4	3	XT 49a		QM 49	2,1
WL 445	CYKY-J 3x	4	3	XT 49b		KL 49b	2
WL 446	CYKY-J 3x	1,5	3	AZE 01		XT 50a	14
WL 447	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 50a		M 50a	2
WL 448	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 50a		XT 50b	2
WL 449	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 50b		M 50b	2
WL 450	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 50b		XT 50c	2
WL 451	CYKY-J 3x	1,5	3	XT 50c		M 50c	2
WL 452	CYKY-J 5x	6	5	AZE 01		AZE 03	57,5
WL 453	CYKY-J 5x	6	5	AZE 01		AZE 04	58,5
WS 452	CYKY-O 3x	1,5	3	AZE 01		AZE 03	57,5
WS 453	CYKY-O 3x	1,5	3	AZE 01		AZE 04	58,5
WL 454	CYKY-O 2x	0,5	2	AZE 01		žumpa	40,8
WL 455	CYKY-J 3x	2,5	3	AZE 02		EH 51	10
WL 456	CYKY-J 3x	2,5	3	AZE 01		XT 54a	42
WL 457	CYKY-J 3x	2,5	3	XT 54a		XT 54b	8
WL 458	CYKY-J 5x	6	5	ANG		AZZ 02	38

větrání T21

větrání T22

chlazení - telekomunikace

vnitřní jednotka

chlazení - ochrany a DŘSO

vnitřní jednotka

úpravna vody

ELMG úprava vody

filtr vody s automat. proplachem

čerpací stanice 1

čerpací stanice 2

čerpací stanice 1

čerpací stanice 2

stávající bojler

garážová vrata, místnost A0114

garážová vrata, místnost A0115

zásuvkový stojan - studna

KABELOVÁ LISTINA - VZT, ZTI							
VODIČ			KABELOVÁ TRASA				
číslo	TYP	Průřez [mm2]	Počet žil	ZAČÁTEK	PŘES	KONEC	DÉLKA TRASY [m]