



AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č.STAVBY: 102 0002 421
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ: 1430 002 7035
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.1.4.d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.: 535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL DYMÁČEK	DATUM: 03/2022
VYPRACOVAL	Ing. PAVEL DYMÁČEK	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	11
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO30 – TECHNOLOGICKÉ BUDOVY	LIP
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00015	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	PŘÍLOHA TZ	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÉ LISTY ROZVÁDĚČŮ	LIST / CELKEM:
		0/2

ROZVODNICE BP-U-3S-MES-600/12-ST (EATON) **(143137)**



Kompletní specifikace:

Způsob montáže	Instalace pod omítku
Počet řad	7
Šířka v modulárních jednotkách	24
Druh krytu	Zavřené
S průhledným víkem	Ne
Materiál skříně	Ocel
Výška	1265 mm
Šířka	635 mm
Hloubka	242 mm
Montážní hloubka	240 mm
DIN lišta	Ano
S montážní deskou	Ne
Možnost nástavby	Ano
Provedení EMC	Ne
Barva	Šedé
Číslo RAL	7035
Krytí (IP)	IP30

ROZVODNICE BP-U-3S-MES-600/7-ST (EATON) **(143131)**



Kompletní specifikace:

Způsob montáže	Instalace pod omítku
Počet řad	4
Šířka v modulárních jednotkách	24
Druh krytu	Zavřené
S průhledným víkem	Ne
Materiál skříně	Ocel
Výška	765 mm
Šířka	635 mm
Hloubka	242 mm
Montážní hloubka	240 mm
DIN lišta	Ano
S montážní deskou	Ne
Možnost nástavby	Ano
Provedení EMC	Ne
Barva	Šedé
Číslo RAL	7035
Krytí (IP)	IP30