FÁZE 1 A 2 (ETAPA 2/I DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY PS09)

FÁZE 3 (ETAPA 2/IV DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY PS09)

SO 40
KOMUNIKACE MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ
SILNIČNÍ BETON.PANELY 1,5/3,0 M

T 102

T 101

TL2

TL1

ZPEVNĚNÁ PLOCHA – ŽIVÝ POVRCH

POZICE PROVIZORNÍHO TRAFOSTÁNÍ

PŮVODNÍ TRAFOSTÁNÍ BOURANÉ DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ -1,300

TRASA SILOVÝCH KABELŮ

KABELOVÁ LÁVKA

KABELOVÝ KANÁL 1,05/1,0 M

ODBOURANÉ BETONOVÉ ZHLAVÍ 300mm POD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU

DEMONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ

DEMONTÁŽ STOŽÁRU S OSVĚTLENÍM

STÁVAJÍCÍ ZEMNÍCÍ JÍMKA

REKONSTRUKCE ZHLAVÍ

6x TRUBKA KORUGOVANÁ 200/180 (TYKOB 200)

TRUBKA KORUGOVANÁ 75/61 (TYKOB 75)

ŽIVÝ POVRCH

ZPEVNĚNÁ PLOCHA – BETON

TRASA SILOVÝCH KABELŮ

BUDOVA BSP

SO 30

TECHNOLOGICKÉ BUDOVY

POZNÁMKY

-DLE HARMONOGRAMU PRACÍ BUDE PROVEDENA ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO OSAZENÍ PROVIZORNÍHO TRAFOSTÁNÍ. V TOMTO PROSTORU BUDOU PO DOBU PROVIZORIA UBOURÁNY KONSTRUKCE POUZE 150mm DO ÚROVEŇ TERÉNU. V TOMTO PROSTORU BUDE PLOCHA ZPEVNĚNA ŠTĚRKEM FRAKCE 8/16 TLOUŠŤKY 100mm A NÁSLEDNĚ ŠTĚRKEM FRAKCE 4/8 TLOUŠŤKY 50mm. OBĚ VRSTVY BUDOU OD PODKLADU ODDĚLENY GEOTEXTÍLIÍ GRAMÁŽE 500. SOUVRSTVÍ MUSÍ BÝT ZHUTNĚNO NA Edef = 20MPa.
-STAVEBNÍ OBJEKT SO40-KOMUNIKACE MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ ŘEŠÍ V CELÉ PLOŠE ROZVODNY 110kV SEJMUTÍ ZEMINY V TLOUŠŤCE 370mm (DO VÝŠKOVÉ UROVNĚ -0,770)

ŘEZ PROVIZORNÍM TRAFOSTÁNÍM T102P



±0.000=468.260=VRCH TRAFOSTÁNÍ
-0.400=467.860=VRCH TERÉNU ROZVODNY

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 102 0002 421
		Č. OBJ.: _
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ	
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.:535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. KVĚTOSLAVA ŘEZNÍKOVÁ	DATUM: 06-2022
VYPRACOVAL	Ing. LUKÁŠ BAŽANT	ČÍSLO VÝK/DOK: 04
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12, JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP
SO/PS	SO31 - ROZVODNA 110 kV - STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: M 1:100
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00016	FORMÁT: A1
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	PŮDORYS ROZVODNY 110kV BOURACÍ PRÁCE	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:

Soubor: LIP_SO31_D11_04_BOURACÍ_PRÁCE.DWG