



AUTORIZACE:

LEGENDA:

- ZEMNÍČÍ JÍMKA
- ZEMNÍČÍ TYČ
- SVÁŘENÝ SPOJ
- UZEMNĚNÍ – PÁSEK 2xFeZn 30/4
- UZEMNĚNÍ – PÁSEK 3xFeZn 30/4

NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 1020002421
STAVEBNÍK	EG.D, a.s. LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 1430 002 7035
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	eg·d
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s. LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	eg·d
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.:+420 535 14 – 1951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	-	DATUM: 03/2022
ZOD. PROJEKTANT	ING. JAN POLÁČEK	ČÍSLO VÝKRESU: 02
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ PAVLÍČEK	MĚŘÍTKO: M 1:100
KONTRLOVAL	ING. JIŘÍ ČÁSLAVA	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 32 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	FORMÁT: 2xA4
SO/PS	PS04 – TRANSFORMÁTOR 110/22 kV	KÓD LOKALITY: LIP
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00036	ARCHIVNÍ ČÍSLO: -
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	
NÁZEV DOKUMENTU	PŮDORYS UZEMNĚNÍ TRAFOSTÁNÍ – SS	