



T101	TRANSFORMÁTOR 40 MVA
T102	TRANSFORMÁTOR 25 MVA
TL1, TL2	ZHÁŠECÍ TLUMIVKA
RL1, RL2	SEKUNDÁRNÍ ODPORNÍK
FVE/02, FVE/04	SVODIČ PŘEPĚTÍ
FVJ/01, FVJ/02	SVODIČ PŘEPĚTÍ
FVO/01, FVO/02	SVODIČ PŘEPĚTÍ
AVT1, AVT2	PROPOJOVACÍ SKŘÍŇ TRANSFORMÁTORU T101 A 102
ATT1, ATT2	OVLÁDACÍ SKŘÍŇ TRANSFORMÁTORU T01 A T102
ATR1, ATR2	OVLÁDACÍ SKŘÍŇ REGULACE TRANSFORMÁTORU T101 A T102
ATL1, ATL2	OVLÁDACÍ SKŘÍŇ TLUMIVKY TL1 A TL2
TZ1, TZ2	PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PROUDU
RV	REVIZNÍ VSTUP
	NOVÉ ZAŘÍZENÍ
	OPĚTOVNÁ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

MUSÍ BÝT DODRŽENY MINIMÁLNÍ DOSKOKOVÉ VZDÁLENOSTI
OD ŽIVÝCH ČÁSTÍ (VZDÁLENOSTI FÁZE-FÁZE A FÁZE-ZEM):
-PRO NAPĚTÍ 110 kV MUSÍ BÝT DODRŽENA MINIMÁLNÍ
VZDÁLENOST FÁZE-FÁZE A FÁZE-ZEM **1,2 m**
-PRO NAPĚTÍ 22 kV MUSÍ BÝT DODRŽENA MINIMÁLNÍ
VZDÁLENOST FÁZE-FÁZE A FÁZE-ZEM **0,3 m**

D			
C			
B			
A	ZMĚNA TYPU TLUMIVEK A ODPORNÍKŮ TL1,TL2,RL1,RL2	03/2025	MATOUŠEK
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Ě. STAVBY: 102 0002 421 Ě. OBJ.: 1430 002 7035	
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.: 535 141 951		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	Ing. JAN POLÁČEK	DATUM: 03-2022	
VYPRACOVAL	Ing. ZDENĚK MATOUŠEK, TOMÁŠ VIKTORIN	ČÍSLO VÝK/DOK: D2B- 03-1	
KONTROLOVAL	Ing. JIŘÍ ČASLAVA		
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kv LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP	
SO/PS	PS04 - TRANSFORMÁTOR 11022 kv	MĚŘITKO: 1 : 50	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZ000036	FÓRMÁT: A1	
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM: 1/2	
NÁZEV DOKUMENTU	PŮDORYS TRAFOSTÁNÍ NOVÝ STAV		ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD: