



## LEGENDA:

- T102 TRANSFORMÁTOR 25 MVA  
TL2 ZHÁŠECÍ TLUMIVKA  
RL2 SEKUNDÁRNÍ ODPORNÍK  
FVJ/02 SVODIČ PŘEPĚTÍ  
FVO/02 SVODIČ PŘEPĚTÍ  
AVT2 PROPOJOVACÍ SKŘÍŇ TRANSFORMÁTORU T101 A 102  
ATT2 OVLÁDACÍ SKŘÍŇ TRANSFORMÁTORU T01 A T102  
ATR2 OVLÁDACÍ SKŘÍŇ REGULACE TRANSFORMÁTORU T101 A T102  
ATL2 OVLÁDACÍ SKŘÍŇ TLUMIVKY TL1 A TL2  
TZ2 PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PROUDU  
RV REVIZNÍ VSTUP  
— OPĚTOVNÁ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ  
— NOVÉ ZAŘÍZENÍ
- PROVIZORNÍ POCHOZÍ  
LÁVKA ZE DŘEVA

## POZNÁMKY:

- MUSÍ BÝT DODRŽENY MINIMÁLNÍ DOSKOKOVÉ VZDÁLENOSTI OD ŽIVÝCH ČÁSTÍ (VZDÁLENOSTI FÁZE-FÁZE A FÁZE-ZEM):  
-PRO NAPĚTÍ 110 kV MUSÍ BÝT DODRŽENA VZDÁLENOST FÁZE-FÁZE A FÁZE-ZEM 1,2 m  
-PRO NAPĚTÍ 22 kV MUSÍ BÝT DODRŽENA VZDÁLENOST FÁZE-FÁZE A FÁZE-ZEM 0,3 m

VŠECHNY VYZNAČENÉ KÓTY MUSÍ BÝT DODRŽENY S PŘESNOSTÍ NA CENTIMETRY

D			
C			
B			
A	ZMĚNA TYPU TLUMIVKY TL2, ODPORNÍKU RL2	03/2025	MATOUŠEK
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 102 0002 421 Č. OBJ.: 1430 002 7035	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	<b>eg-d</b>	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	<b>eg-d</b>	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.: 535 141 951	eg-d	
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	Ing. JAN POLÁČEK	DATUM: 03-2022	
VYPRACOVAL	Ing. ZDENĚK MATOUŠEK, TOMÁŠ VIKTORIN	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2B - 20	
KONTRLOVAL	Ing. JIŘÍ ČÁSLAVA		
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY: LIP	
SO/PS	PS04 - TRANSFORMÁTOR 110/22 kV	MĚŘÍTKO: 1 : 50	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00036	FORMÁT: A2	
DRUH DOKUMENTU	VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	PŮDORYS TRAFOSTANÍ PROVIZORNÍ STAV		ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD: