



**POZNÁMKY:**  
MUSÍ BÝT DODRŽENY MINIMÁLNÍ DOSKOKOVÉ VZDÁLENOSTI OD ŽIVÝCH ČÁSTÍ (VZDÁLENOSTI FÁZE-FÁZE A FÁZE-ZEM):  
-PRO NAPĚTÍ 110 kV MUSÍ BÝT DODRŽENA VZDÁLENOST FÁZE-FÁZE A FÁZE-ZEM 1,2 m  
-PRO NAPĚTÍ 22 kV MUSÍ BÝT DODRŽENA VZDÁLENOST FÁZE-FÁZE A FÁZE-ZEM 0,3 m

VŠECHNY VYZNAČENÉ KÓTY MUSÍ BÝT DODRŽENY S PŘESNOSTÍ NA CENTIMETRY

- LEGENDA:**
- T101 TRANSFORMÁTOR 40 MVA
  - T102 TRANSFORMÁTOR 25 MVA
  - TL1, TL2 ZHÁŠECÍ TLUMIVKA
  - RL1, RL2 SEKUNDÁRNÍ ODPORNÍK
  - FVE/02, FVE/04 SVODIČ PŘEPĚTÍ
  - FVJ/01, FVJ/02 SVODIČ PŘEPĚTÍ
  - FVO/01, FVO/02 SVODIČ PŘEPĚTÍ
  - AVT1, AVT2 PROPOJOVACÍ SKŘÍŇ TRANSFORMÁTORU T101 A T102
  - ATT1, ATT2 OVLÁDACÍ SKŘÍŇ TRANSFORMÁTORU T01 A T102
  - ATR1, ATR2 OVLÁDACÍ SKŘÍŇ REGULACE TRANSFORMÁTORU T101 A T102
  - ATL1, ATL2 OVLÁDACÍ SKŘÍŇ TLUMIVKY TL1 A TL2
  - TZ1, TZ2 PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PROUDU
  - RV REVIZNÍ VSTUP

— NOVÉ ZAŘÍZENÍ  
— OPĚTOVNÁ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

D			
C			
B			
A	ZMĚNA TYPU TLUMIVEK A ODPORNÍKŮ TL1,TL2,RL1,RL2	03/2025	MATOUŠEK
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č. STAVBY: 102 0002 421	
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 1430 002 7035	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PĚTR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.: 535 141 951		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	Ing. JAN POLÁČEK	DATUM: 03-2022	
VYPRACOVAL	Ing. ZDENĚK MATOUŠEK, TOMÁŠ VIKTORIN	ČÍSLO VÝK./DOK:	
KONTROLOVAL	Ing. JIŘÍ ČÁSLAVA	D.2B - 02.1	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY:	LIP
SO/PS	PS06 - TLUMIVKY	MĚŘÍTKO:	1:25
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00037	FORMÁT:	A1
DRUH DOKUMENTU	PŮDORYS	LIST/CELKEM:	1/2
NÁZEV DOKUMENTU	PŮDORYS TLUMIVKOVÉHO STÁNÍ	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD:	