

**Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou**  
**671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22**

---

SPIS. ZN.: 1911/2018  
Č.J.: MUHR\_2795/2018/STU2  
SPIS Č.: UPI 94/18  
OPRAVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Milan Cejnek  
TEL.: 515 200 464  
E-MAIL: cejnek@hrusovany.cz  
  
DATUM: 11.4.2018

**ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE**  
**O PODMÍNKÁCH VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ**

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k žádosti podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 21 stavebního zákona o územně plánovací informaci o podmínkách vydání územního rozhodnutí, kterou dne 9.3.2018 podal

**E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice,**  
**kterého zastupuje Senergos, a.s., IČO 26915413, Družstevní 452, 664 49 Ostopovice**

(dále jen "žadatel"), na stavbu

**V557 Hrušovany nad Jevišovkou - Hodonice**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 11657, 11658, 11661, 11663, 11834, 11837, 11839, 11841, 11843 v katastrálním území Hrušovany nad Jevišovkou, parc. č. 4740, 4734, 4668, 4726, 4707, 4706, 4430, 4402, 4383, 4344, 4345, 4318, 4315, 4204, 4188, 4185, 4303, 4302, 4290, 4287, 4282, 4283, 4274 v katastrálním území Pravice, parc. č. 2699/1, 7779, 7767, 7773, 7790, 7789, 7791, 7792, 7798, 7799, 7803, 7808, 7810, 7817, 7938, 7923, 7927, 7920, 8553, 8542, 8530, 8529, 8518, 8506, 8633, 8634, 8643, 8644, 8650, 3355/17, 8832, 8831, 8829, 8825, 8847, 8848, 8849, 8853, 8871, 8869, 8874 v katastrálním území Božice, parc. č. 6009, 6002 v katastrálním území Šanov nad Jevišovkou, parc. č. 3148, 3145, 3149, 3151, 3250, 3154, 3159, 3238, 3164, 3170, 3225, 3222, 3217, 3214, 3213, 3210, 3208, 3207, 3205, 3204 v katastrálním území České Křídlovice, která obsahuje

- Výměna venkovního vedení 110 kV s označením V557 o délce cca 17,80 km mezi rozvodnami Hrušovany nad Jevišovkou a Hodonice. Návrh spočívá ve výměně stávajících stožárů „portál“ (10 ks) a „sedlák“ (88 ks) za nové typu „soudek“. V rámci navrhovaného záměru je i výměna fázových lan a nová instalace kombinovaného zemního lana. V rámci stavby budou demontovány stožáry ob jeden stožár.

poskytuje podle § 21 odst. 1 písm. b) stavebního zákona tyto informace:

**I. Vydání územního rozhodnutí je možné za těchto podmínek:**

1. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby na předepsaném formuláři
2. Dokumentace stavby podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v požadovaném počtu, tak aby jeden výtisk zůstal stavebnímu úřadu a žadateli, a dále, aby každá obec obdržela po jednom vyhotovení, včetně vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury a dotčených orgánů.

**II. Seznam dotčených orgánů:**

1. Záchranný hasičský sbor JMK
2. MěÚ Znojmo, odbor životního prostředí
3. Ministerstvo obrany (radarová stanice obec Božice)

**Poučení:**

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

Toto informace se vztahuje jen na část stavby a to pozemky uvedené výše, do jejichž působnosti stavební úřad Hrušovany nad Jevišovkou spadá.

[otisk úředního razítka]

Milan Cejnek v.r.  
odborný zaměstnanec městského úřadu

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Senergos, a.s., IDDS: eh8f82z

sídlo: Družstevní č.p. 452/13a, 664 49 Ostopovice

zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice