

Městský úřad Znojmo

oddělení právní a sekretariátu

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Senergos, a.s.
Družstevní 452/13a
664 49 Ostopovice

Váš dopis ze dne 21.05.2018

Naše č.j.: MUZN 45681/2018

Znojmo 25.07.2018

Koordinované závazné stanovisko

název akce: „V557 Hrušovany nad Jevišovkou-Hodonice, výměna vedení“

Městský úřad Znojmo jako dotčený orgán obdržel dne 21. 05. 2018 žádost Senergos, a.s., se sídlem Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice, IČ: 26915413, zpracovatele dokumentace, o vydání koordinovaného závazného stanoviska ke stavbě pro účely územního řízení na akci s názvem: „V557 Hrušovany nad Jevišovkou-Hodonice, výměna vedení“.

Investorem záměru bude E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400.

Na základě výše uvedené žádosti vydává Městský úřad Znojmo, oddělení právní a sekretariátu, ve smyslu ustanovení § 4 odst. (7) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto

koordinované závazné stanovisko:

A) Stanovisko odboru dopravy

Dokumentace řeší výměnu venkovního vedení 110 kV s označením V557 o délce cca 17,8 km mezi rozvodnami Hrušovany nad Jevišovkou a Hodonice. Návrh spočívá ve výměně stávajících stožárů „portál“ (10 ks) a „sedlák“ (88 ks) za nové typu „soudek“. Umístění nových stožárů se primárně předpokládá ve stávajících stožárových místech. V rámci navrhovaného záměru je i výměna fázových lan a nová instalace kombinovaného zemního lana. V rámci stavby budou demontovány stožáry ob jeden stožár.

V rozsahu stožárů č. 1 až 98 stávajícího vedení V557 bude provedena kompletní demolice a demontáž stávajícího vedení, a to včetně základů, stožárů, fázových vodičů, izolátorů a armatur. Stožár č. 99 bude řešen v rámci akce výměna vedení V558.

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a dále speciálním stavebním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikací (včetně jejich součástí) podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu, vydává toto stanovisko:

Dle předložených podkladů k přímému dotčení krajských silnic nedojde.

V blízkosti silnice II/398 v k. ú. Božice bude realizováno posunutí stávajícího stožáru č. 49 (nový č. 36) směrem k stávajícímu stožáru č. 48 (nový č. 35) o cca 3,5 m, tj. směrem od silnice (mimo silniční ochranné pásmo) – vše na pozemku p. č. 8650 v k. ú. Božice.

V blízkosti silnice II/414 v k. ú. Pravice (mimo silniční ochranné pásmo) se nachází na pozemku p. č. 4383 v k. ú. Pravice stožár č. 17, který bude demontován bez náhrady.

Upozorňujeme, že lana venkovního vedení nesmí zasahovat do průjezdního prostoru pozemních komunikací. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění a poškození pozemních komunikací a ohrožení silničního provozu na nich. Případná omezení silničního provozu na krajských silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích je třeba projednat se zdejším správním orgánem.

S vydáním územního rozhodnutí souhlasíme.

B) Stanovisko odboru školství, kultury a památkové péče

Městský úřad Znojmo, odboru školství, kultury a památkové péče (dále jen OŠKaPP) obdržel žádost o vyjádření ve věci: **Koordinovaného stanoviska "Výměna vedení 110 kV v délce 17,8 km mezi rozvodnami Hrušovany nad Jevišovkou a Hodonice V557"**, na pozemku parc. č. 11657, 11658, 11661, 11663, 11834, 11837, 11839, 11841, 11843 v katastrálním území Hrušovany nad Jevišovkou, parc. č. 4740, 4734, 4668, 4726, 4707, 4706, 4430, 4402, 4383, 4344, 4345, 4318, 4315, 4204, 4188, 4185, 4303, 4302, 4290, 4287, 4282, 4283, 4274

v katastrálním území Pravice, parc. č. 2699/1, 7779, 7767, 7773, 7790, 7789, 7791, 7792, 7798, 7799, 7803, 7808, 7810, 7817, 7938, 7923, 7927, 7920, 8553, 8542, 8530, 8529, 8518, 8506, 8633, 8634, 8643, 8644, 8650, 3355/17, 8832, 8831, 8829, 8825, 8847, 8848, 8849, 8853, 8871, 8869, 8874 v katastrálním území Božice, parc. č. 6009, 6002 v katastrálním území Šanov nad Jevišovkou, parc. č. 3148, 3145, 3149, 3151, 3250, 3154, 3159, 3238, 3164, 3170, 3225, 3222, 3217, 3214, 3213, 3210, 3208, 3207, 3205, 3204 v katastrálním území České Křídlovice, projekt: *V557 Hrušovany nad Jevišovkou - Hodonice, výměna vedení, Senergos, 05/2018*. K výše uvedenému sdělujeme následující:

Předmětné území se nachází mimo území památkového zájmu. OŠKaPP nebude vydávat závazné stanovisko dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, je nutné v případě, že se v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat si tak, aby nebyla způsobena nepříznivá změna stavu kulturní památky a jejího prostředí a aby nedošlo k ohrožení jejího zachování a společenského uplatnění.

OŠKaPP upozorňuje na § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, sekretariát: +420 515 911 101, e-mail: sekretariat@arub.cz).

O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl.

Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.

C) Stanovisko odboru územního plánování a strategického rozvoje

Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil záměr nazvaný **V557 Hrušovany nad Jevišovkou - Hodonice, výměna vedení**.

Záměrem je výměna stávajících stožárů venkovního vedení 110kV s označením V557 o délce cca 17,8 km mezi rozvodnami Hrušovany nad Jevišovkou a Hodonice. Vedení prochází katastrálními územími Hrušovany nad Jevišovkou, Pravice, Božice, Šanov nad Jevišovkou, České Křídlovce, Krhovice a Hodonice.

Stávající stožáry typu portál (10ks) a sedlák (88ks) budou vyměněny za nové ocelové příhradové stožáry typu soudek. Počet nových stožárů bude oproti současnému nižší (83 ks). V rámci výměny vedení dojde k výměně fázových lan a ve vedení bude instalováno kombinované zemnicí lano. Modernizací nedojde ke snížení vzdálenosti fázového lana od země či jiných objektů. Nedojde ke změně ochranného pásma venkovního vedení.

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o záměr, který nevyvolává změny, které by měnily charakter území. V takovém případě, s odkazem na ustanovení § 96b odst. 1, § 103 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, **se závazné stanovisko** orgánu územního plánování **nevydává**.

Jako informaci orgán územního plánování doplňuje, že záměr je v souladu s platnými územními plány dotčených obcí (ÚP Hrušovany nad Jevišovkou, ÚP Pravice, ÚPO Šanov, Božice, ÚP Krhovice, ÚP Hodonice) a Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK).

ZÚR JMK vymezují koridor elektroenergetiky **TEE 26 Rekonstrukce a zdvojení VVN110kV Mikulov - Hrušovany nad Jevišovkou - Suchohrdly ve stávající trase** s cílem zajistit podmínky pro zlepšení technického stavu a distribučních schopností přestavbou stávajícího vedení 110 kV. **Záměr V557 Hrušovany nad Jevišovkou - Hodonice, výměna vedení je součástí tohoto koridoru.**

D) Stanovisko odboru životního prostředí

Vyjádření vodoprávního úřadu:

Předložená projektová dokumentace řeší výměnu elektrického vedení Hrušovany nad Jevišovkou – Hodonice. Venkovní vedení 110 kV s označením V557 o délce cca 17,8 km vede mezi rozvodnami Hrušovany nad Jevišovkou a Hodonice. Na vedení dojde k výměně stávajících stožárů typu „portál“ (10 ks) a „sedlák“ (88 ks) za nové stožáry typu „soudek“. Umístění nových stožárů se primárně předpokládá ve stávajících stožárových místech. V rámci výměny vedení dojde i k výměně fázových lan a nově bude na vedení instalováno kombinované zemnicí lano. Budou použity nové dvousystémové příhradové stožáry typu soudek, přičemž prozatím dojde pouze k osazení jednoho potahu. Výměnou vedení se předpokládá vyřešení stávajícího neutěšeného technického stavu, zvýšení spolehlivosti a zajištění dodávek elektrické energie. V rámci stavby bude provedeno osazení vyměněných stožárů izolátorovými závěsy, výměna fázového lana (dále FL), osazení vyměněných stožárů závěsy pro uchycení kombinovaného zemnicího lana, výměna kombinovaného zemnicího lana (dále KZL), instalace zemnicího lana v rozpětí mezi portálem rozvodny Hrušovany nad Jevišovkou a st. č. 1, osazení lan prvky zviditelňujícími je pro ptactva, výměna stožárů, přečíslování stožárů, osazení vyměněných stožárů bezpečnostními tabulkami, zaústění optických tras v rozvodně Hrušovany nad Jevišovkou a optimalizace stávajících optických rozváděčů.

Vedení se nachází nad koryty vodních toků Břežanka (IDVT 10197267), významného vodního toku Jevišovka (IDVT 10100035) a Příčního potoka (IDVT 10194407). Stavba se současně z části nachází v záplavovém území významného vodního toku Jevišovka v blízkosti ochranné hráze vodního toku. V rámci stavby nebude zasahováno do koryt vodních toků.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je navržený záměr možný za předpokladu splnění následujících podmínek: vzhledem k charakteru stavby nebude Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, vydávat souhlas podle § 17 vodního zákona. Upozorňujeme, že během realizace stavby nesmí dojít k poškození břehů koryt vodních toků respektive k zásahům do koryt vodních toků. V případě chodu velkých vod nebude v blízkosti vodních toků volně skladován lehce odplavitelný materiál, závadné látky nebo stavební odpad.

Z hlediska orgánu ochrany přírody:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je realizace záměru možná.

Z hlediska orgánu odpadového hospodářství:

Dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, **bude vydáno samostatné stanovisko.**

Z hlediska ochrany ZPF:

V případě, že bude uvažovaným záměrem dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), je třeba v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), souhlasu orgánu ochrany ZPF. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v ust. § 9 odst. 6 zákona a v příloze č. 5 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Žádost se podává vždy u orgánu ochrany ZPF příslušného pověřeného obecního úřadu. Kompetentním orgánem ve věci udělení souhlasu

s odnětím půdy ze ZPF o výměře do 1 ha je orgán ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností, o výměře nad 1 ha orgán ochrany ZPF Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Dle ust. § 9 odst. 2 písm. b) bod 1. zákona souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata zemědělská půda pro umístění signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m².

Dále dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Z hlediska státní správy lesů:

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (OSSL) příslušný podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, (dále jen lesní zákon) v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 lesního zákona by měl vydat závazné stanovisko se stanovením podmínek – bude součástí koordinovaného stanoviska. OSSL se záměrem souhlasí a stanovil následující podmínky k realizaci stavby:

- při provádění prací nedojde k poškození okolního lesního porostu a nebudou káceny žádné dřeviny rostoucí na lesních pozemcích mimo zřízené staveniště,

- na lesní pozemky nebude ukládán žádný stavební materiál nebo odpad vzniklý při stavební činnosti, a to ani výkopová zemina mimo zřízené staveniště,
- před započítím stavby je nutné získat pravomocné rozhodnutí o dočasném odnětí části lesního pozemku, kde bude zařízeno staveniště a budou probíhat stavební práce podle § 15, 16 a 17 lesního zákona a vyhlášky č. 77/1996 Sb. o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa na dobu realizace stavby.

Závěrem Městský úřad Znojmo na základě výše uvedených dílčích stanovisek (mimo stanoviska orgánu odpadového hospodářství, které bude vydáno samostatně) vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, konstatuje, že z hlediska chráněných zájmů lze výše specifikovanou stavbu umístit.

JUDr. Mária Vajsová v. r.
vedoucí oddělení

OBROKOVÁ 1/12 669 22 ZNOJMO	TELEFON 515 216 292	IČ: 00293881	webové stránky: www.znojmcity.cz	ID datové schránky: ns4a987
--------------------------------	------------------------	-----------------	---	--------------------------------