



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:
JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 110 kV
POČET SYSTÉMŮ: 1
DĚLKA TRASY: 17,8 km
TYP STOŽ. STÁV: PORTÁL (10 ks); SEDLÁK (88 ks); SOUDEK (1 ks)
TYP STOŽ. NOVÝCH: SOUDEK (83 ks)
POČET STOŽARŮ: 99 ks (STÁVAJÍCÍ); 83 ks (NOVÉ)

LEGENDA:
— VEDENÍ VVN (VENKOVNÍ) - PROJEKTOVANÉ
--- VEDENÍ VVN (VENKOVNÍ) - BEZ ZÁSAHU
— NAVRHOVANÁ PŘÍSTUPOVÁ TRASA

PODKLAD: ČÚZK, Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, PŘÍSTUP PŘES VMS

Měřítko:	Název zakázky:	Název listu:
1:3000	V557 HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU - HODONICE, VÝMĚNA VEDENÍ	KATASTRÁLNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES
Stupeň: DPS	Zadavatel: E.ON Česká republika, s.r.o.; IČ:25733591	

Objekt: —	Název výkresu:	KATASTRÁLNÍ SITUÁČNÍ VÝKRESY
B		
A		

Datum: 07/2018	Č. zak.: 2016.24123	www.senergo.cz
Kreslí: Ing. Marek Doležal	Arch.č.: E442564	
Navrhl: Ing. Marek Doležal	Posl.: C.3	
Schválil: Ing. Martin Šýkora	Ček.: 6	