



LEGENDA TZB:

- CH — Potrubí chladiva Cu — kapalina
PLYN — Potrubí chladiva Cu — plyn
VZT kruhové potrubí SPIRO
POŽÁRNÍ IZOLACE VZT POTRUBÍ TL 40mm

POZN.:

- VÝŠKOVÉ OSAZENÍ HORNÍ HRANY VNITŘNÍ JEDNOTKY KLIMATIZACE
150mm POD STROPEM
—DĚLKA ROZVODŮ MIN/MAX — 5m/30m
—POTRUBÍ A KABELAŽ BUDE VEDENA V PODHLEDU, V KABELOVÉM PROSTORU
ČI POD OMÍTKOU
—DRÁŽOVÝ OVLADAČ VNITŘNÍ KLIM. JEDNOTKY S LCD PANELEM
BUDE UMÍSTĚN V VSTUPNÍCH DVEŘÍCH

- AUTOMATICKÉ ČASOVÉ NASTAVENÍ VĚTRÁNÍ V TECHNOLOGICKÝCH BUDE NAPŘ.: 8x DENNĚ NA 2min
—ČASOVÝ INTERVAL BUDE PŘÍPADNĚ UPRVEN DLE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU NEBO
POŽADAVKU TECHNOLOGA
—VĚTRÁNÍ WC A UMÝVÁRNÝ BUDE SPOUŠTĚNO RUČNĚ SPÍNÁČEM U DVEŘÍ S DOBĚHEM 5min
—EL. PŘIPOJENÍ VIZ. ČÁST ELEKTROINSTALACE

AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípov – rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001	
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501656578	
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provedení stavby/DPS		
ČÁST	D.14 Technika prostředí staveb		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Cestmír Vásek, cestmir.vasek@egem.cz, tel.: +420 721 363 423		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	1EGE 13336		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Ivan Litochleb	DATUM: 04/2024	
VYPRACOVAL	Pavel Hoško, DiS.	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Ing. Petr Mýtna	D.14 bJ-04	
MÍSTO STAVBY	Řípov 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	S055-Vzduchotechnika, klimatizace	MĚŘÍTKO: M 1:50	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00019	FORMÁT: 8xA4	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	Řez B-B – R22kV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD:	