


D		
C		
B		
A		
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM JMÉNO

NÁZEV AKCE	TR ŘÍPOV - REK.R110KV, SEK.TECH., VS, PZTS	Č.STAVBY:001020003001
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ: 102 0002 780
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	

ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., STAROCHODOVSKÁ 41/68, 149 00 PRAHA 4	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Č. VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz,tel.:+420 267 199 220	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	4 EGE 17198	DATUM: 09-2024 ČÍSLO DOKUMENTU: D.2 b)
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK	
VYPRACOVAL	Ing. MARTIN PROCHÁZKA	
KONTRLOVAL	Ing. PETR MÝTINA	

MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS09 - ROZVODNA 110kV - HOK	ŘIP
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00038	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	-
NÁZEV DOKUMENTU	SOUPIS ČÁSTÍ - HOK	STRÁNKA / CELKEM: 1 / 2

<div>EGEM</div> <div>spol. s r.o.</div> <div>provozovna :</div> <div>Starochodovská 68/41</div> <div>Praha 4</div>		<div>REALIZAČNÍ PROJEKT</div> <div>Stavba <u>TR Říčov-rek. R110kV, sek. tech.</u></div> <div><u>VS, PZTS</u></div> <div>PS : PS 09 - ROZVODNA 110kV - HOK</div> <div>DPS :</div>		Číslo zakázky :		22129
				Archiv AIP:		AC090312922
				Archivní číslo :		4 EGE 17198
				Vypracoval :		Ing. Procházka
				Datum :		02/2024
				List číslo :		1
				Počet listů :	1	
SOUPIS ČÁSTÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE						
POL.	PŘEDMĚT	POČET KUSŮ	ČÍSLO VÝKRESU	JEDNOT. HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ HMOTNOST (kg)	
1	HOK - STOŽÁR (H=10m)	15	1 EGE 13210	2 180	32 700	
2	HOK - BŘEVNO (L=10m)	12	0 EGE 03723	1 385	16 620	
3	HOK - NÁSTAVEC (H=3m)	15	2 EGE 12238	425	6 375	
4	HOK - BLESKOSVOD (H=3,5m)	8	3 EGE 37580	87	696	
8	HOK - RÁM - POLE	24	4 EGE 17204	2	48	
9	HOK - RÁM - FÁZE	72	4 EGE 17205	1,5	108	
11	HOK - BLESKOSVOD ČÁST 1 (H=10,5m)	2	1 EGE 13211	1 115	2 230	
12	HOK - BLESKOSVOD ČÁST 2 (H=2,5m)	2	2 EGE 12239	305	610	
13	HOK - BLESKOSVOD SESTAVA (H=16,5m)	2	3 EGE 37618	-	-	
14	HOK - BLESKOSVOD SESTAVA (H=16,5m)	2	2EGE 12467	-	-	
15	HOK - STOŽÁR (PROVIZORIUM)	3	2EGE 12712	618	1 854	
15	HOK - STOŽÁR - KONZOLA B0 (PROVIZORIUM)	3	2EGE 12723	2	6	
CELKEM :			61 247 kg			
POZNÁMKA :						
SPOJOVACÍ MATERIÁL PEVNOSTI:				8.8		
MATERIÁL :				OCEL S355J2		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA :				konstrukce ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY		