křižovaný objekt	Spojkovací krabice	Stožár			Izolátorový závěs	Rozpětí		Délka kotevního úseku [m]	Fáz. vodič		KZL		ZL		Námrazová oblast
		Číslo	Typ	Úhel [°]		Skutečné [m]	Střední [m]		Typ	σ_H [MPa] pro -5°C+N	Typ	σ_H [MPa] pro -5°C+N	Typ	σ_H [MPa] pro -5°C+N	
		TR Říp	**portál**		**/DK**										
2x VN, Fe plot, sad		**187**	**KRV+2 (I+2)**	175°	**DK/DK**	49	49	49	185-AL1/43-ST6C	19.2	118-AL4/37-A20SA	20	184-AL1/30-ST1A	16	650g/m ESČ 1950 (kritický námrazek 6kg/m)
		186	**KRV+2 (IIIsp+2)**	122.6°	**DK/DK**	270.3	270.3	270.3		69.5		85		x	