

Žádost ze dne: 18.04.2024
Číslo jednací: VASTR-3992/2024-Ča
Vyřizuje: Ing. Helena Čachotská
Tel.: +420 568 899 126
Email: helena.cachotska@vodarenska.cz
Datum: 18.04.2024

Žadatel:

EGEM s.r.o.
Novohradská 736/36
370 01 České Budějovice

Vyjádření pro ohlášení stavby

Stavba (projekt): **TR Říčov – rek. R110kV, sek.tech., VS, PZTS**
Územní lokalizace: k.ú. Říčov, parc. č. 338
Stavebník: EG.D, Lidická 1873/36, 656 54 Brno
Projektant: Petr Rázek, EGEM s.r.o, Novohradská 736/36, 370 01 České Budějovice

Popis stavby:

Jedná se o výměnu stávajícího komunikačního zemního lana (KZL) za nové KZL v rámci udržovacích prací na vedení 110 kV. Stávající KZL bude demontováno stažením. Nové KZL bude zataženo pomocí zatahovacího ocelového lana. Montáž KZL proběhne bez dotyku lana se zemí. Výměnou KZL nedojde ke změně hranic ochranného pásma vedení, nezmění se výškové ani geometrické parametry vedení. Tato část stavby, výměna vedení sítí technické infrastruktury, při které nedochází k překročení hranic stávajícího ochranného pásma, nevyžaduje povolení stavebního úřadu.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává toto vyjádření.

V dané lokalitě **provozujeme** vodovod pro veřejnou potřebu, jehož ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

K předložené projektové dokumentaci, za jejíž obsah dle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. zodpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

Podmínky pro realizaci stavby:

- **Souhlasíme s realizací výměny lana v ochranném pásmu vodovodů dle § 23, odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.**
- **Veškeré změny proti schválené dokumentaci, které zasáhnou do ochranného pásma vodovodů a/nebo kanalizací, jsou možné pouze s písemným souhlasem VAS.**
- Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí.
- Při provádění prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných inženýrských sítí a poklopů (vč. veřejných částí přípojek) nebo omezení jejich provozuschopnosti.
- Po dobu stavby nesmí být nad IS ukládány žádné stavební materiály či zařízení staveniště. Provozované IS musí zůstat nadále přístupné pro naše pracovníky.
- Zhotovitel stavby je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a/nebo kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady zhotovitele stavby po předložení objednávky, případně zhotovitelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!

Kontakt na příslušný provoz:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Třebíč

Provoz vodovodu a kanalizace Třebíč město, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Vedoucí provozu Vít Chalupský vit.chalupsky@vodarenska.cz 568 899 152 731 193 607

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.



Ing. Helena Čachotská
referent speciálních činností