



Sestava pro stožár č.: 2, 3, 4

4	shunt CU	RIBE	B134031–A02–1	0.8	–	7.5	1000	2
3	M16x50 sestava	RIBE	2982452	–	–	–	–	4
2	C–blok	RIBE	F13818A03	11.4	40	40	–	1
1	nosná svorka spirálová	RIBE	LTA179200.Li.S19	3.5	90	34	123	1
Pozice	NÁZEV POLOŽKY	VÝROBCE	TYP	HMOTNOST (kg)	ZARUČENOST SML (kN)	ZKRATOVÁ ODOL. (kA)	DÉLKA (mm)	Počet

Poznámka:

- Rohy ochranných armatur jsou orientovány směrem vzhůru
- Matice svorníků a šroubů všech částí musí být namontovány následovně:
- svislé svorníky a šrouby

– vodorovné svorníky a šrouby orientované kolmo na vedení

– vodorovné svorníky a šrouby orientované po vedení
- matice dole

matice směrem ke dřívku stožáru

matice směrem ke stožáru s vyšším číslem

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	Čestmír Vášek; cestmir.vasek@egem.cz; +420 721 363 423	Č. STAVBY: 001020003001 Č. OBJ.: 4501656578	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DPS		
ČÁST	D.2.		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Jan Procházka, jan.prochazka@egem.cz, tel.:+420 721 380 144		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Pavel Froněk	DATUM: 04/2024	
VYPRACOVAL	Petr Rázek	ČÍSLO VÝK/DOK: KZL4_N	
KONTROLOVAL	Petr Rázek		
MÍSTO STAVBY	Řípov 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	SO 01.4: V504/549	MĚŘÍTKO: schema	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	FORMÁT: A3	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	Připojení KZL - nosná sestava V504/549		ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: