



8	OCHRANNÁ ARMATURA	ELBA	101 503.14	3.95	–	40	–	2
7	ZÁVAŽÍ	ELBA	229 050	50	–	–	–	1
6	NOSNÁ SVORKA S OCHRANNOU SPIRÁLOU	ELBA	137 400.27	4.43	120	35	–	1
5	PALIČKA	ELBA	214 248	0.79	130	40	106	1
4	PÁNVÍČKA	ELBA	232 519	1.46	160	40	124	1
3	IZOLÁTOR KOMPOZIT	WLPTE	CS 160 C 19L 550	5.9	160	50	1290 +/-6	1
2	OKO KŘÍŽOVÉ	ELBA	231 411.3	0.93	200	35	106	1
1	NOSNÁ SVORKA S OCHRANNOU SPIRÁLOU	ELBA	136 400.27	3.13	120	35	140	1
Pozice	NÁZEV POLOŽKY	VÝROBCE	TYP	HMOTNOST (kg)	ZARUČENOST SML (kN)	ZKRATOVÁ ODOL. (kA)	DÉLKA (mm)	Počet

Poznámka:

- Rohy ochranných armatur jsou orientovány směrem vzhůru
- Matice svorníků a šroubů všech částí musí být namontovány následovně:
- svislé svorníky a šrouby matice dole
 - vodorovné svorníky a šrouby orientované kolmo na vedení matice směrem ke dříku stožáru
 - vodorovné svorníky a šrouby orientované po vedení matice směrem ke stožáru s vyšším číslem

Pomocný nosný závěs bude sloužit pro přetažení fáze L3 na provizorní propoj.

Závěs bude umístěn na fázi L1, dle schématu.

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501656578	
STATUS/STUPEŇ	DPS		
ČÁST	D.2.		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Čestmír Vášek; cestmir.vasek@egem.cz; +420 721 363 423		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Pavel Froněk	DATUM: 04/2024	
VYPRACOVAL	Petr Rázek	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Petr Rázek	PN6_V5523	
MÍSTO STAVBY	Řípov 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	SO 01.6 V5523 - V5580	MĚŘÍTKO: schema	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00002	FORMÁT: A3	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM:	
NÁZEV DOKUMENTU	Pomocný nosný závěs V5523	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	